

SP5000 シリーズ ハードウェアマニュアル

SP5000-MM01-JA-PDF_O
02/2022

法律情報

本ガイドで言及されているPro-faceブランドならびにシュナイダーエレクトリックSEおよびその子会社の商標は、シュナイダーエレクトリックSEまたはその子会社の所有物です。その他すべてのブランドは、各所有者の商標である場合があります。本ガイドおよびその記載内容は、該当する著作権法で保護されており、情報提供のみを目的とし作成されています。本ガイドのいかなる部分も、いかなる形式や手段（電子的、機械的、複写、記録、またはその他）によっても、どのような目的であっても、シュナイダーエレクトリックから書面による事前の許可を得ずに、複製または頒布することはできません。

シュナイダーエレクトリックは、「現状のまま」本ガイドを調べる非独占な個人ライセンスを除き、本ガイドまたはその記載内容を商業的に使用する権利またはライセンスを付与することはありません。

シュナイダーエレクトリックの製品および設備の設置、運転、メンテナンス、管理は必ず、適切な担当者が行ってください。

規格、仕様、および設計は随時変更されるため、本ガイドに記載されている情報は予告なく変更されることがあります。

適用法により認められる範囲で、シュナイダーエレクトリックおよびその子会社は、本資料の情報コンテンツの誤りや記入漏れまたは本資料に含まれる情報の使用に起因する結果、もしくはその結果から生じる結果に関し、一切責任を負いません。

目次

安全に関する使用上の注意	7
本書について	8
概要	13
型式番号の構成	13
型式番号	13
梱包内容	14
認証および規格	16
FCC 規格について - 米国向け	17
危険区域への取り付け - 米国およびカナダ向け	18
欧州 (CE) コンプライアンス	20
KC マーク	20
無線 LAN 情報	20
接続可能な機器	25
システム構成図	25
オプション機器一覧	26
各部名称とその機能	32
ボックスモジュール	32
スタンダードボックス	32
パワーボックス	34
オープンボックス	36
LED 表示	38
ディスプレイモジュール	39
プレミアムディスプレイ	39
アドバンストディスプレイ	43
LED 表示	46
仕様	48
一般仕様	48
電氣的仕様	48
環境仕様	50
設置仕様	51
機能仕様	54
表示仕様	54
メモリー	55
時計	56
タッチパネル	56
インターフェイス仕様	57
インターフェイス仕様	57
インターフェイス接続	59
COM1/COM2 のシリアルインターフェイス (RS-232C および RS-422/RS-485)	62
補助出力/音声出力インターフェイス (AUX)	63
DVI-D 出力インターフェイス	64
外観図と各部寸法図	66
スタンダードボックス	66
SP-5B00	66
パワーボックス	67
SP-5B10	67
オープンボックス	67

SP-5B40/SP-5B41	67
プレミアムディスプレイ	68
SP-5500TP	68
SP-5600TP/SP-5660TP	68
SP-5700TP	69
SP-5700WC	69
SP-5800WC	70
アドバンストディスプレイ	71
SP-5400WA	71
SP-5500WA	71
SP-5600WA	72
SP-5600TA	72
ボックスモジュールとディスプレイモジュール - 両方を合わせた寸法	73
ボックスモジュール付きSP-5500TP	73
ボックスモジュール付きSP-5600TP/SP-5660TP	75
ボックスモジュール付きSP-5700TP	76
ボックスモジュール付きSP-5700WC	78
ボックスモジュール付きSP-5800WC	80
ボックスモジュール付きSP-5400WA	82
ボックスモジュール付きSP-5500WA	83
ボックスモジュール付きSP-5600WA	85
ボックスモジュール付き SP-5600TA	86
取り付けと配線	88
取り付け	88
概要	88
取り付け条件	89
無線 LAN モデル	90
パネルカット寸法	91
ボックスモジュールの取り付け	92
ボックスモジュールの取り外し	94
パネルへの取り付け	95
パネルからの取り外し	97
配線方法	99
DC 電源ケーブル接続方法	99
電源供給時の注意事項	101
接地	102
USB ケーブル抜け防止クランプ	103
USB クランプ Type A (1 ポート)	103
USB クランプ mini-B (1ポート)	105
AUX コネクター	106
概要	106
SD カードの挿入/取り外し	107
概要	107
SD カードの挿入	108
SD カードの取り外し	109
SD カードのバックアップ	110
CFast カードの挿入/取り外し	111
概要	111
CFast カードの挿入	112
CFast カードの取り外し	112
CFast カードのバックアップ	113

フロント USB カバー	113
フロント USB カバーを開く	113
アイソレーションユニットと USB/RS-422/485 変換アダプター	115
概要	115
ボックスモジュールへの取り付け	115
保守	117
通常の手入れ	117
定期点検	117
防滴ガasketの交換	118
一次電池の交換	118
システムカード (SD カード) の交換	121
システムカード (CFast カード) の交換	122
バックライトの交換	124
アフターサービス	124

安全に関する使用上の注意

重要情報

本書をよくお読みいただき、装置の正しい取り扱いと機能を十分ご理解いただいた上で、設置、操作、保守を行ってください。本書および装置には以下の表示が使われています。これらは潜在的な危険を警告したり、手順を明確化あるいは簡素化する情報について注意を呼びかけるものです。



この記号が「危険」または「警告」安全ラベルに追加されると、電気的な危険が存在し、指示に従わないと人身傷害の危険があることを示します。



安全警告記号です。人的傷害の危険性があることを警告します。この記号の後に記載された安全に関する情報に従って、人的傷害や死亡の危険性を回避してください。

⚠ 危険

危険は、危険が生じる可能性のある状況を示します。回避しないと、死亡や重傷を招きます。

⚠ 警告

警告は、危険が生じる可能性のある状況を示します。回避しないと、死亡や重傷を招くおそれがあります。

⚠ 注意

注意は、危険が生じる可能性のある状況を示します。回避しないと、軽傷を招くおそれがあります。

注記

この表示は、指示に従わないと物的損害を負う可能性があることを示します。

以下の点に注意してください。

電気装置の設置、操作、サービス、および保守は有資格者のみが行うことができます。定められた範囲外の使用によって生じた結果については、シュナイダーエレクトリックは一切の責任を負いかねます。

有資格者とは、電気装置の構造および操作ならびに設置に関する技術と知識を持ち、関連する危険性を認識して回避するための安全トレーニングを受けた人を指します。

本書について

本書の適用範囲

このマニュアルでは、本製品の使用方法を説明します。

有効性に関する注意

本書は本製品を対象として書かれています。

機器の技術的特徴はオンラインでもご覧いただけます。 <https://www.proface.co.jp>

シュナイダーエレクトリックでは、本マニュアル内に記載された製品特性とオンラインページの記載内容が一致するよう務めていますが、継続的改善を目指す当社の方針に従い、情報をより明確かつ正確なものにするため内容を改訂させていただく場合があります。マニュアルとオンラインページの情報が一致していない場合は、オンラインページの情報を参照してください。

登録商標

Microsoft® と Windows® は米国およびその他の国の Microsoft Corporation における登録商標です。

本書に記載の製品名は、それぞれの権利者の登録商標である場合があります。

関連マニュアル

ソフトウェアマニュアルなど本製品に関連するマニュアルは、弊社ウェブサイトからダウンロードできます。 <https://www.pro-face.com/trans/ja/manual/1085.html>

製品関連情報

定められた範囲外の方法で装置を使用した場合、装置の保護性能が損なわれることがあります。

⚠️⚠️ 危険

感電、爆発、閃光アークの危険性

- システムのカバーまたは部品を取り外す前、および付属品、ハードウェア、またはケーブルの取り付け / 取り外しの前に、装置のすべての電源を外してください。
- 本製品および電源供給元の両方から電源ケーブルを外してください。
- 電源オフの確認は、必ず正しい定格の電圧検出装置を使用し、電源が供給されていないことを確認してください。
- 本製品に電源を入れる前に、システム内のすべてのカバーおよび部品を取り付けて固定してください。
- 本製品を使用する際には、必ず指定の電圧をご使用ください。本製品は 12 ~ 24 Vdc の電源を使用するように設計されています。電源を入れる前に、ご使用の装置が DC 対応であるかを常に確認してください。

上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。

重要な警告表示およびシステム機能には、独立した冗長性のある保護ハードウェアか、機械的インターロックが必要です。

本製品の電源をいったん切って再投入する場合は、10 秒以上待ってから再度電源を入れてください。電源を切つてすぐに立ち上げると、適切に稼働しない場合があります。

本製品が何らかの原因で動作しなくなった場合 (例: バックライトが点灯しない)、機能状態を確認するのが困難になったり不可能になることがあります。緊急停止等、速やかに実行しないと危険を引き起こす可能性のある機能は、必ず本装置から独立させて設置してください。機械制御システムの設計では、バックライトが動作しなくなる可能性、オペレーターが機械を制御できなくなる可能性、または機械の制御で誤操作をする可能性を考慮する必要があります。

▲ 警告

制御不能

- 制御手法の設計者は制御パスの障害モードが発生するおそれを考慮する必要があり、特定の重要制御機能については、バス障害の最中および終了後に安全な状態を実現するための方策を準備しておく必要があります。重要制御機能の例としては、緊急停止、オーバートラベル停止、停電、および再起動があります。
- 重要制御機能に対しては、別のまたは冗長性のある制御バスを用意してください。
- システム制御パスには、通信リンクが含まれることがあります。予期しないリンクの転送遅れや障害について考慮する必要があります。
- あらゆる事故防止規制および地域の安全性ガイドラインを遵守してください。
- 運用を開始する前に、各実装について、正しく動作するかどうかを個別に十分にテストする必要があります。
- 機械制御システムの設計では、バックライトが動作しなくなる可能性、オペレーターが機械を制御できなくなる可能性、または機械の制御で誤操作をする可能性を考慮する必要があります。

上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。

詳細については、NEMA ICS 1.1 (最新版) の『Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control』と、NEMA ICS 7.1 (最新版) の『Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems』、またはお客様の特定の区域に適用される同等の規制を参照してください。

注記： オープンボックスには高機能な設定が可能ですが、リアルタイムオペレーティングシステムには対応していません。次のようなソフトウェアの設定やシステム構成を変更した場合は、前述の警告に従ってください。変更には次の事例が含まれます。

- システム BIOS
- オペレーティングシステム
- ハードウェア
- ソフトウェア

▲ 警告

装置の意図しない動作

- 本製品の利用には制御システムの設計やプログラミングに関する専門技術が必要です。本製品のプログラミング、据え付け、改造、使用ができるのはこうした専門技術を持つ人のみとします。
- 地方および国のすべての安全規定・基準に従ってください。

上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。

▲ 警告

装置の意図しない動作

- 本製品は、モーターの始動 / 停止や電源の切り離しのような重要なシステム機能の制御装置としては使用しないでください。
- 本製品をデバイスの過熱や過電流の通知などの重要な警告を行う装置として使用しないでください。
- 必ず本製品とともに提供されているソフトウェアをご使用ください。他のソフトウェアをご使用になる場合は、十分な動作確認と安全確認を行ってください。

上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。

以下の特性は液晶パネルに特有の基本特性で、故障ではありません。

- 液晶ディスプレイの画面を視野角外から見ると、表示内容の明るさにムラが生じたり見え方が変わることがあります。液晶パネルにクロストーク（表示延長上の影）が現れる場合があります。
- 液晶ディスプレイの画素には細かい斑点（黒点、輝点）が生じる場合があります、カラーディスプレイは時間の経過と共に色が変わって見えることがあります。
- 液晶ディスプレイは、ある一定範囲の振動周波数かつある一定以上の振動加速度の環境で使用すると、液晶画面が白っぽく見える場合があります。これらの振動条件を外れると目立たなくなり、振動が収まると解消されます。
- 同一画面を長時間表示していると表示されていたものが残像として残ることがあります。
- 盤内に不活性ガスを充填した状態で長時間連続して使用すると輝度が低下する場合があります。輝度の低下を防ぐために、定期的に盤内換気を行ってください。詳細は、弊社カスタマーケアセンターまでお問い合わせください。

<https://www.pro-face.com/trans/ja/manual/1015.html>

注記： 同一画面を長時間表示せず、表示画面を周期的に切り替えてください。

▲ 警告

目と肌の重傷

液晶ディスプレイの内部には、刺激性のある液状の物質が含まれています。

- 液状の物質が直接皮膚に触れないようにしてください。
- 破損したり、液体漏れを起こしたディスプレイを扱う場合は手袋を使用してください。
- 液晶パネルの周辺で先端が鋭利な物体や工具を使用しないでください。
- 液晶パネルは丁寧に取扱い、パネル材に穴、破裂や亀裂を起こさないようにしてください。
- 破損により液体が流出し皮膚に付着した場合は、すぐに流水で 15 分以上洗浄してください。また、目に入った場合は、すぐに流水で 15 分以上洗浄した後、医師に相談してください。

上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。

SP-5700WC および SP-5800WC は、投影型静電容量タッチ技術を用いたタッチスクリーンを使用しています。タッチスクリーンの表面が濡れると、異常な動作を生じるおそれがあります。

▲ 警告

制御不能

- オペレーティングシステムの起動中はタッチスクリーン領域に触れないでください。
- タッチスクリーンの表面が濡れているときは操作しないでください。
- タッチスクリーンの表面が濡れている場合は、操作前に柔らかい布で余分な水分を拭き取ってください。

上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。

注記：

- 導電性物質（水など）が付着した場合、タッチ誤入力を防ぐためにタッチ制御は無効になります。この状況を取り除くと自動的にタッチ機能は回復します。
- システムの起動中にタッチパネルの初期値を確認しているため、起動中はタッチスクリーン領域に触れないでください。

注記

機器の損傷

- 本製品のディスプレイを過剰な力や硬いもので押さないでください。ディスプレイが損傷する場合があります。
- タッチパネルはシャープペンやドライバーの先などの尖ったもので押さないでください。タッチパネルが損傷する場合があります。
- 本製品は丁寧に取扱い、パネル材に穴、破裂や亀裂を起こさないようにしてください。

上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。

サイバーセキュリティベストプラクティス

製品を保護し安全性を維持するために、サイバーセキュリティのベストプラクティスを実践することをお勧めします。記載の推奨事項を実践していただくことで、お客様のサイバーセキュリティリスクを減らすことが期待できます。ベストプラクティスについては、次のURLを参照してください。

<https://www.pro-face.com/trans/ja/manual/1087.html>

概要

この章の内容

型式番号の構成 13
 型式番号 13
 梱包内容 14
 認証および規格 16
 FCC 規格について - 米国向け 17
 危険区域への取り付け - 米国およびカナダ向け 18
 欧州 (CE) コンプライアンス 20
 KC マーク 20
 無線 LAN 情報 20

型式番号の構成

以下に、型式番号の構成を説明します。

ボックスモジュール

桁									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P	F	X	(モデル)		(シリーズ)	(-)	(クラス)		
			SP		5	B: ボックス	00: スタンダードボックス 10: パワーボックス 40/41: オープンボックス (Windows® Embedded Standard 7 Service Pack 1) 411: オープンボックス (Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 32 bit)、HMI Runtime ^{*1} は含まれません 412: オープンボックス (Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 32 bit)		

^{*1} HMI Runtime は、画面作成ソフトウェアで作成した画面データを本製品上で動作させるアプリケーションです。

ディスプレイモジュール

桁											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
P	F	X	(モデル)		(シリーズ)	(サイズ)	(タイプ)	(LCD)	(タッチパネル)	(電源)	
			SP		5	4: 7 型 5: 10 型 6: 12 型 7: 15 型 8: 19 型	00: 標準 60: 無線 LAN	T: TFT W: ワイド TFT	A: アナログ P: マルチ (抵抗膜) C: マルチ (P-CAP)	D: DC	

型式番号

シリーズ名		機種名	型式番号
SP5000 シリーズ	スタンダードボックス	SP-5B00	PFXSP5B00

シリーズ名		機種名	型式番号
	パワーボックス	SP-5B10	PFXSP5B10
	オープンボックス	SP-5B40	PFXSP5B40
		SP-5B41	PFXSP5B41
			PFXSP5B411 PFXSP5B412
	プレミアムディスプレイ	SP-5500TP	PFXSP5500TPD
		SP-5600TP	PFXSP5600TPD
		SP-5660TP	PFXSP5660TPD
		SP-5700TP	PFXSP5700TPD
		SP-5700WC	PFXSP5700WCD
		SP-5800WC	PFXSP5800WCD
	アドバンスディスプレイ	SP-5400WA	PFXSP5400WAD
		SP-5500WA	PFXSP5500WAD
		SP-5600WA	PFXSP5600WAD
		SP-5600TA	PFXSP5600TAD

注記：

- 型式番号の末尾に英数字が付加されている製品も含まれます。
- SP-5B00 は SP-5660TP を除く上記いずれのディスプレイモジュールにも対応しています。
- SP-5B40 は SP-5700WC、SP-5800WC および SP-5600TA を除く上記いずれのディスプレイモジュールにも対応しています。
- SP-5B10 の SP-5660TP 対応は画面作成ソフトウェアにより異なります。ご使用の画面作成ソフトウェアのマニュアルを参照してください。

グローバルコードについて

弊社製品すべてに全世界共通型式としてグローバルコードが設定されています。製品型式とグローバルコードの対比は下記URLを参照してください。


<https://www.pro-face.com/trans/ja/manual/1003.html>

梱包内容

注記： 品質や梱包などには出荷時に際し、万全を期しております。万一破損や部品不足、その他お気付きの点がありましたら、直ちに弊社カスタマーケアセンターまでご連絡くださいますようお願いいたします。

ボックスモジュール


梱包箱には、以下のものが入っています。ご使用前に必ず確認してください。



1. SP5000 シリーズボックスモジュール: 1
2. USB クランプ Type A (1 ポート): スタンダードボックス / パワーボックス 2 セット、オープンボックス 3 セット (1 セット = クリップ 1 個、タイ 1 本)
3. SP5000 シリーズ (ボックスモジュール) 取扱説明書: 1
4. 安全に関する使用上の注意: 1
5. ソフトウェアライセンス条項 (Windows® Embedded Standard 7 搭載のオープンボックスのみ): 2

ディスプレイモジュール

梱包箱には、以下のものが入っています。ご使用前に必ず確認してください。





- 1 SP5000 シリーズディスプレイモジュール: 1
- 2 防滴ガasket: 1 (本体に装着)
- 3 DC 電源コネクタ (ライトアングル*1): 1
- 4 SP5000 シリーズ (ディスプレイモジュール) 取扱説明書: 1
- 5 安全に関する使用上の注意: 1

*1 SP-5400WAにはストレートタイプが同梱されています。

リビジョン

製品のバージョン (PV)、リビジョンレベル (RL)、およびソフトウェアのバージョン (SV) は製品のラベルで確認できます。





認証および規格

一部の製品は適合評価を受けていない、または、適合評価を受ける予定の場合があります。

以下に記載している規格には、本製品でまだ取得していないものも含まれます。現時点で本製品が実際に取得している規格については、製品マーキングもしくは下記 URL にてご確認ください。

<https://www.pro-face.com/trans/ja/manual/1002.html>

機関による認証

本製品は第三者独立評価指定機関による試験、審査を受けており、以下の規格に適合することが認証されています。認証機関による本製品の認証

SP-5B10 および SP-5B40

- Underwriters Laboratories Inc., UL 508 および CSA C22.2 N°142、Industrial Control Equipment (産業用制御機器)

SP-5B10 および SP-5B40 を除く機種

- Underwriters Laboratories Inc., UL 61010-2-201 および CSA C22.2 N°61010-2-201、Industrial Control Equipment (産業用制御機器)

全機種

- Underwriters Laboratories Inc., ANSI/ISA 12.12.01 および CSA C22.2 N°213、Electrical Equipment for Use in Class I, Division 2 Hazardous (Classified) Locations (Class I, Division 2 の危険 (分類) 区域において使用する電気機器)
- IECEx / ATEX (Zone 2/22 での使用)
- EAC認証 (ロシア、ベラルーシ、カザフスタン)
- アメリカ船級協会 (ABS)*1
- フランス船級協会 (BV)*1
- 中国船級協会 (CCS)*1
- ノルウェー/ドイツ船級協会 (DNV-GL)*1
- ロイド船級協会 (LR)*1
- イタリア船級協会 (RINA)*1
- 日本海事協会 (NK)*1

*1 船舶規格の対応状況は以下のとおりです。

SP-5B00、SP-5600TA: すべて非対応

SP-5B41: DNV-GL と NK のみ対応

SP-5700WC、SP-5800WC: DNV-GL のみ対応

適合規格

ヨーロッパ

CE

- 低電圧指令 (2014/35/EU)
- EMC 指令 (2014/30/EU)

- プログラマブルコントローラー: EN 61131-2
- EN61000-6-4
- EN61000-6-2
- Directive 2014/34/EU (ATEX)
 - EN60079-0
 - EN60079-15
 - EN60079-31
- Directive 2014/53/EU (RTTE)
 - EN300 328
 - EN301 489
 - EN60950-1

オーストラリア

- RCM
 - EN61000-6-4

韓国

- KC
 - KN11
 - KN61000-6-2

その他の規格

以下の追加規格への対応も自主的に確認しています。追加で実施したテストとそのテスト基準については、設置仕様, 51 ページに記載しています。

適合規制

本製品は、製品が規制の範囲に直接該当しない場合でも以下の環境規制に準拠するように設計されています。

- WEEE 指令 (2012/19/EU)
- RoHS 指令 (2011/65/EU および 2015/863/EU)
- 中国 RoHS (GB/T 26572)
- REACH 規則 (EC 1907/2006)

寿命の終了 (WEEE)

製品には電子基板が搭載されています。製品を破棄するときは、産業廃棄物として扱ってください。製品で使用される電池や蓄電池は、電池切れや寿命を迎えた場合、製品とは別に回収・処分する必要があります (2012/19/EU)。

製品から電池を取り出す方法については、保守, 117 ページを参照してください。これらの電池には EU 指令 2006/66/EC に定められたしきい値を超える重量パーセンテージの重金属は含まれていません。

FCC 規格について - 米国向け

FCC の電波干渉に関する情報 (FCC Radio Interference Information)

本製品は、連邦通信委員会 (FCC: Federal Communications Commission) 規定の Part 15 に基づく Class A デジタル装置の制限に適合していることが試験により実証済みです。これらの制限は、商業や工業、ビジネス環境で装置を使用する場合に有害な干渉が起きるのを防止するために定められています。本製品は高周波エネルギーを発生、使用、および放射する可能性があるため、指示に従って設置および使用しない場合、無線通信に干渉を

引き起したり干渉を受けたりする可能性があります。用途における電磁干渉を最小限に抑えるため、以下の2つの規則に従ってください。

- 本製品は、周囲の装置に干渉を及ぼす量の電磁波エネルギーを放射しない方法で設置および操作してください。
- 周囲の装置が発生する電磁波エネルギーが本製品の動作に干渉しないように、本製品を設置してテストしてください。
- 適合性に責任をもつ当事者が明示的に承認していない変更や改造を行うと、ユーザーが本製品を使用する権利が無効になる場合があります。

▲ 警告

電磁干渉、電波干渉

電磁放射によって本製品の作動が妨害され、意図しない動作を起こす可能性があります。電磁妨害を検出した場合は、以下のように対処してください。

- 本製品と干渉を起こしている装置との間隔をあける。
- 本製品および干渉を起こしている装置の方向を変える。
- 本製品および干渉を起こしている装置への電源および通信ラインの配線経路を変える。
- 本製品および干渉を起こしている装置を別の電源供給源に接続する。
- 本製品を周辺機器や別のコンピューターに接続する場合は、必ずシールドケーブルを使用する。

上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。

危険区域への取り付け - 米国およびカナダ向け

概要

本製品は、Class I, Division 2 の危険区域における応用の要件に適合するように設計されています。Division 2 の領域とは、発火濃度の可燃物が、密閉した容器または装置内に封入されたものが常時置かれている場所、換気によって発火点に達しないよう管理された場所、あるいはClass I, Division 1 の領域内または近くに存在するが発火濃度の可燃物の侵入を予防している場所で、特別な状況においては断続的に発火濃度に到達する可能性があるような場所のことを指します。

本製品は ANSI/ISA 12.12.01 および CSA C22.2 N°213 において非発火性装置ですが、Division 1 (通常危険) 区域向けには設計されておらず、このような区域では使用できません。

本製品は、Class I, Division 2, Groups A, B, C, D の危険区域または非危険区域にて使用可能です。本製品の取り付けおよび使用前に、製品ラベルに ANSI/ISA 12.12.01 または CSA22.2 N°213 証明書が表示されていることを確認してください。

注記：一部の製品はまだ危険区域での使用への適合評価を受けていません。製品は必ず製品ラベルおよびマニュアルに従って使用してください。

▲ 危険**爆発のおそれ**

- 本製品は危険な環境内や Class I, Division 2, Groups A, B, C, D 以外の場所で使用しないでください。
- Class I, Division 2 への適合性を損なうおそれがあるので代替部品は使用しないでください。
- 電源を遮断するか、危険区域でないことが確認できない限り、装置の切り離しをしないでください。
- 製品ラベルに記載された ANSI/ISA 12.12.01 または CSA C22.2 N°213 証明書を確認して、本製品が危険区域での使用に適合していることを確認してください。
- シュナイダーエレクトリック製または OEM のコンポーネント、装置、または付属品は、Class I, Division 2, Groups A, B, C, D の領域での使用に適していることが表示されていない限り、このような場所には取り付けしないでください。
- 本書で許可されていない方法で本製品を設置、操作、変更、保守、修理したり改造したりしないでください。許可されていない行為は、本製品の Class I, Division 2 における作動の適合性を損なうおそれがあります。

上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。

▲ 危険**爆発のおそれ**

- 装置を危険区域に設置、または危険区域で使用する前に、装置に対する ANSI/ISA 12.12.01 または CSA C22.2 N°213 による危険区域の評価を必ず確認してください。
- Class I, Division 2 の危険区域に取り付けた本製品の電源を入切する場合は、次のことを順守してください。A) 危険区域外に設置されたスイッチを使用する。B) Class I, Division 1 の危険区域での操作が認証されたスイッチを使用する。
- 電源を遮断するか、危険区域でないことが確認できない限り、装置の切り離しをしないでください。これは電源、接地、シリアル、パラレル、およびネットワーク接続など、すべての接続に適用されます。
- 危険区域では、シールドされていないケーブルや接地されていないケーブルを決して使用しないでください。
- 非発火性 USB 機器以外は接続しないでください。
- キャビネットに設置する場合は、扉および開口部を常時閉じた状態にし、装置内に異物が堆積しないようにしてください。

上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。

▲▲ 危険**感電、爆発、閃光アークの危険性**

- システムのカバーまたは部品を取り外す前、および付属品、ハードウェア、またはケーブルの取り付け / 取り外しの前に、装置のすべての電源を外してください。
- 本製品および電源供給元の両方から電源ケーブルを外してください。
- 電源オフの確認は、必ず正しい定格の電圧検出装置を使用し、電源が供給されていないことを確認してください。
- 本製品に電源を入れる前に、システム内のすべてのカバーおよび部品を取り付けて固定してください。
- 本製品を使用する際には、必ず指定の電圧をご使用ください。本製品は 12 ~ 24 Vdc の電源を使用するように設計されています。電源を入れる前に、ご使用の装置が DC 対応であるかを常に確認してください。

上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。

本製品が、使用場所に適した適合性をもってしていることを確認してください。使用する区域に現在、Class、Division、Group の評価がない場合、権限を持つ関係当局に相談して、当該の危険区域に対する正しい評価を受けてください。

操作および保守

本システムは関連するスパークイグニッションテストに適合するように設計されています。

▲ 危険

爆発のおそれ

本製品を危険区域に取り付ける場合は、本書のその他の指示に加えて、以下の規則も順守してください。

- 本装置は、Class I, Division 2 の危険区域に対する米国電気工事規定 (National Electrical Code) 第 501.10 (B) 条に従って配線してください。
- 本製品は、用途に適合したエンクロージャーに取り付けてください。規制によって義務付けられていない場合でも、IP65F、IP66F、IP67F、タイプ 1、タイプ 4X (室内専用) またはタイプ 13 のエンクロージャーを推奨します。

上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。

注記： IP65F、IP66F および IP67F は UL 認証には該当しません。

欧州 (CE) コンプライアンス

CE 適合宣誓書

本書に記載された製品は、関連マニュアルに定められたとおりに、明確に対象とされたアプリケーションを使用し、承認されたサードパーティー製品に接続して使用した場合、電磁両立性および低電圧に関する欧州指令 (CE マーキング) に適合しています。

KC マーク

사용자안내문

기종별	사용자안내문
A급 기기 (업무용 방송통신기자재)	이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

無線 LAN 情報

Wireless LAN Information

USA

SP-5660TP contains Transmitter Module FCC ID: N6C-SDMGN.

FCC CAUTION

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

注記 : This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines in Supplement C to OET65. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20 cm or more away from person's body (excluding extremities: hands, wrists, feet and ankles).

Canada

SP-5660TP contains Transmitter Module IC: 4908B-SDMGN.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20 cm or more away from person's body (excluding extremities: hands, wrists, feet and ankles).

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'IC. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le dispositif rayonnant et le corps (à l'exception des extrémités : mains, poignets, pieds et chevilles).

Europe



EN300 328, EN301 489, EN60950-1

SP-5660TP may be operated in Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Greece, Spain, France, Ireland, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Hungary, Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Romania, Slovak Republic, Slovenia, Finland, Sweden, United Kingdom.

[EN] English	Hereby, Schneider Electric declares that the radio equipment type SP-5660TP is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: http://www.pro-face.com
[BG] Bulgarian	С настоящото Schneider Electric декларира, че този тип радиосъоръжение SP-5660TP е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: http://www.pro-face.com
[CS] Czech	Tímto Schneider Electric prohlašuje, že typ rádiového zařízení SP-5660TP je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: http://www.pro-face.com
[DA] Danish	Hermed erklærer Schneider Electric, at radioudstyrstypen SP-5660TP er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-

Danish	overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: http://www.pro-face.com
[DE] German	Hiermit erklärt Schneider Electric, dass der Funkanlagentyp SP-5660TP der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: http://www.pro-face.com
[ET] Estonian	Käesolevaga deklareerib Schneider Electric, et käesolev raadioseadme tüüp SP-5660TP vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: http://www.pro-face.com
[EL] Greek	Με την παρούσα ο/η Schneider Electric, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός SP-5660TP πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: http://www.pro-face.com
[ES] Spanish	Por la presente, Schneider Electric declara que el tipo de equipo radioeléctrico SP-5660TP es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: http://www.pro-face.com
[FR] French	Le soussigné, Schneider Electric, déclare que l'équipement radioélectrique du type SP-5660TP est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: http://www.pro-face.com
[IT] Italian	Il fabbricante, Schneider Electric, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio SP-5660TP è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.pro-face.com
[LV] Latvian	Ar šo Schneider Electric deklarē, ka radioiekārta SP-5660TP atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: http://www.pro-face.com
[LT] Lithuanian	Aš, Schneider Electric, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas SP-5660TP atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: http://www.pro-face.com
[HR] Croatian	Schneider Electric ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa SP-5660TP u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: http://www.pro-face.com
[HU] Hungarian	Schneider Electric igazolja, hogy a SP-5660TP típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: http://www.pro-face.com
[MT] Maltese	B'dan, Schneider Electric, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju SP-5660TP huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: http://www.pro-face.com
[NL] Dutch	Hierbij verklaar ik, Schneider Electric, dat het type radioapparaat SP-5660TP conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: http://www.pro-face.com
[PL] Polish	Schneider Electric niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego SP-5660TP jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: http://www.pro-face.com
[PT] Portuguese	O(a) abaixo assinado(a) Schneider Electric declara que o presente tipo de equipamento de rádio SP-5660TP está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: http://www.pro-face.com
[RO] Romanian	Prin prezenta, Schneider Electric declară că tipul de echipamente radio SP-5660TP este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: http://www.pro-face.com
[SK] Slovak	Schneider Electric týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu SP-5660TP je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: http://www.pro-face.com
[SL] Slovenian	Schneider Electric potrjuje, da je tip radijske opreme SP-5660TP skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://www.pro-face.com

[FI] Finnish	Schneider Electric vakuuttaa, että radiolaitetyyppi SP-5660TP on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: http://www.pro-face.com
[SV] Swedish	Härmed försäkrar Schneider Electric att denna typ av radioutrustning SP-5660TP överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: http://www.pro-face.com

China

1. SP-5660TP 的使用方法

- 使用频率：2.4 - 2.4835 GHz
等效全向辐射功率(EIRP)：
天线增益 <10dBi时：≤100 mW 或≤20 dBm
- 最大功率谱密度：
天线增益 <10dBi时：≤10 dBm / MHz(EIRP)
- 载频容限：20 ppm
- 带外发射功率(在2.4-2.4835GHz频段以外) ≤-80 dBm / Hz (EIRP)
- 杂散发射(辐射)功率(对应载波±2.5倍信道带宽以外)：
≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤-30 dBm / 1 MHz (其它1 - 12.75 GHz)

2. 不得擅自更改发射频率、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器)，不得擅自外接天线或改用其它发射天线；
3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰；一旦发现有害干扰现象时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
4. 使用微功率无线电设备，必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰；
5. 不得在飞机和机场附近使用。

Korea

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음

사용자안내문

기종 별	사용자안내문
A급 기기 (업무용 방송통신기자재)	이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다

Taiwan

本器材須經專業工程人員安裝及設定，始得設置使用，且不得直接販售給一般消費者

低功率射頻器材技術規範 3.8.2

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Japan

SP-5660TP には、認証済み無線機器を搭載しています。


接続可能な機器

この章の内容

システム構成図 25
 オプション機器一覧 26

システム構成図

ボックスモジュール



*1 絶縁ポートとして使用するには、アイソレーションユニットが必要です。RS-232C アイソレーションユニットを使用するには、COM ポートの 9 番ピンを VCC に設定してください (スタンダードボックスでは、COM1 のみ接続可能です)。

*2 オプション機器一覧, 26 ページ 参照。

*3 各種ホストなど接続相手との接続方法については、ご使用の画面作成ソフトウェアの機器接続マニュアルをご確認ください。

*4 対応する機種については、弊社サポート専用サイトをご覧ください。
<https://www.pro-face.com/trans/ja/manual/1001.html>

*5 型式番号, 13 ページ参照。


*6 オープンボックスのみ。

*7 パワーボックスおよびオープンボックスのみ。

注記： オープンボックスをご使用の場合、本マニュアルと併せて SP5000 シリーズオープンボックスリファレンスマニュアルも参照してください。

*8 パワーボックスのみ。

ディスプレイモジュール



*1 無線 LAN モデルのみ。型式番号の構成, 13 ページ 参照。

*2 対応する機種については、弊社サポート専用サイトをご覧ください。
<https://www.pro-face.com/trans/ja/manual/1001.html>

*3 プレミアムディスプレイのみ。型式番号, 13 ページ 参照。

*4 オプション機器一覧, 26 ページ 参照。

*5 型式番号, 13 ページ 参照。

注記： 無線 LAN 設定については、無線 LAN モデルをオープンボックスとの組み合わせでご使用の場合は SP5000 シリーズオープンボックス無線 LAN 設定マニュアルを参照してください。無線 LAN モデルをパワーボックスとの組み合わせでご使用の場合は、ご使用の画面作成ソフトウェアのマニュアルを参照してください。

オプション機器一覧

各種ホストなど接続相手との接続方法については、ご使用の画面作成ソフトウェアの機器接続マニュアルを参照ください。

品名	型式	対応製品	内容
シリアルインターフェイス			
RS-232C 9 pin-25 pin 変換ケーブル (0.2 m)	CA3-CBLCBT232-01	ボックスモジュール	D-Sub 9 ピンプラグを D-Sub 25 ピンソケットに変換するケーブル (RS-232C)
RS-422 9-25 pin 変換ケーブル (0.2 m)	PFXZCBCBCVR41	ボックスモジュール	D-Sub 9 ピンプラグを D-Sub 25 ピンソケットに変換するケーブル (RS-422)
COM ポート変換アダプター	CA3-ADPCOM-01	ボックスモジュール	シリアルインターフェイスに RS-422 用通信オプションを接続するためのピンアサイン変換アダプター
RS-422 コネクター端子台変換アダプター	PFXZCBADTM1	ボックスモジュール	シリアルインターフェイス (D-Sub 9 ピンプラグ) の出力を RS-422 用端子台に変換するアダプター
RS-232C アイソレーションユニット	CA3-ISO232-01	ボックスモジュール	各種ホストと本製品を絶縁して接続するためのユニット。 (RS-232C/RS-422 切替)
イーサネットインターフェイス			
インダストリアル HUB	SPIDER8TX-PRO	ボックスモジュール	産業用イーサネット HUB (B ポート)
USB (Type A) インターフェイス			
USB 転送ケーブル (2 m) ^{*1*4}	CA3-USBCB-01	ボックスモジュール プレミアムディスプレイ	USB インターフェイスを介して画面データをダウンロードするためのケーブル。
USB ケーブル (5 m) ^{*4}	FP-US00	ボックスモジュール	USB プリンター (TYPE B) 接続用ケーブル
USB 前面取付けケーブル (1 m)	CA5-USBEXT-01	ボックスモジュール	USB インターフェイスを盤の前面に取り付けるための延長ケーブル。
USB -シリアル (RS-232C) 変換ケーブル (0.5 m) ^{*4}	CA6-USB232-01	スタンダードボックス パワーボックス	USB インターフェイスをシリアルインターフェイス (RS-232C) に変換するためのケーブル。RS-232C 対応のモデム ^{*3} またはバーコードリーダー ^{*3} の接続を可能にします。
USB/RS-422/485 変換アダプター ^{*4}	PFXZCBCBCVUSR41	スタンダードボックス パワーボックス	本製品 (USB Type A) と周辺機器 (RS-422/RS-485) を接続するアダプター
EZ イルミネーションスイッチ ^{*4}	PFXZCCEUSG1	ボックスモジュール	本製品と USB で接続するマルチカラー LED の照光式スイッチ (5 個付き)
EZ 指紋認証ユニット ^{*4}	PFXZCCEUSS1	ボックスモジュール	本製品と USB で接続する指紋認証ユニット
EZ テンキー ^{*4}	PFXZCCEUKB1	スタンダードボックス パワーボックス プレミアムディスプレイ	本製品と USB で接続するテンキー
EZ タワーライト円形台座付ポール取付けタイプ ^{*4}	XVGU3SHAG	ボックスモジュール	本製品に USB ケーブル 1 本で接続できる積層式 LED 表示灯 (円形台座付ポール取付けタイプ)
EZ タワーライト直付けタイプ ^{*4}	XVGU3SWG	ボックスモジュール	本製品に USB ケーブル 1 本で接続できる積層式 LED 表示灯 (直付けタイプ)
USB (mini-B) インターフェイス			
USB データ転送ケーブル (USB A/mini-B) (1.8 m) ^{*1*2}	ZC9USCBMB1	ボックスモジュール プレミアムディスプレイ	パソコン (USB Type A) から本製品 (USB mini-B) へ画面データを転送するケーブル。

品名	型式	対応製品	内容
USB 前盤面取付け延長ケーブル (USB mini-B) (1 m)	ZC9USEXMB1	ボックスモジュール	USB (mini-B) インターフェイスを操作盤の前面に取り付けるための延長ケーブル
USB クランプ mini-B (1 ポート)	ZC9USCLMB1	ボックスモジュール	USB (mini-B) ケーブルの脱落を防止する抜け止め金具 (5 個入り)
DVI-D 出力インターフェイス			
DVI-D ケーブル (5 m)	FP-DV01-50	オープンボックス	本製品から弊社フラットパネルディスプレイや市販のディスプレイに画像信号を出力する際の DVI-D ケーブル。DVI 1.0 対応 (DVI-D 24 ピンプラグ) (5 m)
ボックスモジュールインターフェイス			
マルチディスプレイアダプター ^{*4}	PFXZCDADEXR1	ディスプレイモジュール	オープンボックスとディスプレイモジュールが別々の場所にある場合に、ディスプレイモジュールの背面に接続するアダプター (複数のディスプレイモジュールを 1 つのボックスモジュールに接続する場合は、各ディスプレイに 1 つのアダプターが必要)。
拡張ユニットインターフェイス			
PROFIBUS DP スレーブ/MPI ユニット ^{*4}	PFXZCDEUPF1	パワーボックス	本製品を PROFIBUS ネットワーク上に加入させ、PROFIBUS DP マスターと通信、または MPI ネットワーク (通信速度 : 12 Mbps) 上に加入させることができる拡張ユニット
FLEX NETWORK マスターユニット ^{*4}	PFXZCHEUFN1	パワーボックス	本製品の FLEX NETWORK への参加を可能にする拡張ユニット。
CANopen マスターユニット ^{*4}	PFXZCHEUCAM1	パワーボックス	本製品の CANopen ネットワークへの参加と CANopen スレーブとの通信を可能にする拡張ユニット。
CANopen スレーブユニット ^{*4}	PFXZCDEUCA1	パワーボックス	本製品の CANopen ネットワークへの参加と CANopen マスターとの通信を可能にする拡張ユニット。
J1939 ユニット ^{*4}	PFXZCHEUJ1	パワーボックス	J1939 通信ネットワークへの参加を可能にする拡張ユニット。
ディスプレイモジュールインターフェイス			
ボックスモジュール用 DC 電源アダプター ^{*4}	PFXZCDADEXP1	ボックスモジュール	ボックスモジュールとディスプレイモジュールが別々の場所にある場合に、ボックスモジュールの側面に接続する DIN レールマウント型 24 Vdc 電源アダプター。
補助出力/音声出力インターフェイス			
AUX コネクター	PFXZCDCNAUX1	パワーボックス オープンボックス	外部出力を使用する場合に必要な AUX コネクター (5 個入り)。
ストレージ			
SD メモリーカード (4 GB) ストレージ用 ^{*5 *6}	PFXZCBS4GC41	ボックスモジュール	ストレージ用 SD メモリーカード (4 GB, MLC) (ストレージ)
CFast (32 GB) ストレージ用 ^{*5}	PFXZCDSCCFA321	オープンボックス	CFast カード (32 GB, SLC) (CFast カードスロット用 (ストレージ))
その他			
画面保護シート	PFXZCBDS101	10 型 ディスプレイモジュール	表示面の保護及び防汚用の使い捨てシート (1 パック 5 枚入り)

品名	型式	対応製品	内容
	CA7-DFS12-01	12 型 ディスプレイモジュール	
	CA3-DFS15-01	15 型 ディスプレイモジュール	
	PFXZCBDS72	7 型ワイド ディスプレイモジュール	
	PFXZCDDS102	10 型ワイド ディスプレイモジュール	
	PFXZCDDS122	12 型ワイド ディスプレイモジュール	
反射防止シート	PFXZCHAG152	15 型ワイド ディスプレイモジュール	表示面の反射防止および防汚用のシート(1パック 5枚入り)
	PFXZCHAG192	19 型ワイド ディスプレイモジュール	
紫外線 (UV) 保護シート	PFXZCFUV101	10 型 ディスプレイモジュール	紫外線や汚れから表示面を保護するためのシート(1枚)
	PFXZCFUV121	12 型 ディスプレイモジュール	
	PFXZCFUV151	15 型 ディスプレイモジュール	
	PFXZCFUV72	7 型ワイド ディスプレイモジュール	
	PFXZCFUV102	10 型ワイド ディスプレイモジュール	
	PFXZCFUV122	12 型ワイド ディスプレイモジュール	
アタッチメント	CA4-ATM10-01	10 型 ディスプレイモジュール	GP-2500/2600 シリーズまたは AGP-3500L/ AGP-3500S/ AGP-36*0T/ AGP-36*0U の取り付け穴に 10 型ディスプレイモジュールを取り付けるための付属品
	PFXZCDAT72	7 型ワイド ディスプレイモジュール	GP-2400 / GP-3400 / GP-4400 シリーズの取り付け穴に 7 型ワイドディスプレイモジュールを取り付けるための付属品
耐環境カバー	PFXZCDOP101	10 型 プレミアムディスプレイ	防滴性能と耐薬品性能を向上させるための使い捨てカバー(1パック 1枚入り)
	PFXZCDOP121	12 型 プレミアムディスプレイ	
	PFXZCDOP151	15 型	

品名	型式	対応製品	内容
		プレミアムディスプレイ	
特殊環境用フロント USB カバー (ネジ付き)	PFXZCDCVUS1	プレミアムディスプレイ	IP66F、IP67F、Type 1/4X 室内専用/13、ATEX 認証に対応、ネジで固定するタイプのフロント USB カバー (5 個入り)
リブレース用電池	PFXZCBBT1	ボックスモジュール	時計データバックアップ用一次電池 (1 個入り)
ネジ付き DC 電源コネクタ (ストレート)	CA7-ACCNL-01	ディスプレイモジュール (7 型ワイドディスプレイモジュールを除く)	電源ケーブルと接続するためのストレートタイプの電源コネクタ (5 個入り)
ネジ付き DC 電源コネクタ (アングルタイプ)	PFXZCHCND3	ディスプレイモジュール (7 型ワイドディスプレイモジュールを除く)	電源ケーブルと接続するためのネジ付き電源コネクタ (アングルタイプ、5 個入り)

*1 使用可能な USB (Type A/mini-B) インターフェイスのうち、いずれか 1 つの USB インターフェイスでのみ有効です。

*2 SP-5B41 にプレミアムディスプレイを接続してご使用の場合で、本転送ケーブルを複数接続すると、フロント側の USB (mini-B) インターフェイスが優先されます。

*3 対応する機種については、弊社サポート専用サイトをご覧ください。
<https://www.pro-face.com/trans/ja/manual/1001.html>

*4 ご使用の画面作成ソフトウェアでの対応状況をご確認ください。

*5 市販品を使用することもできます。

*6 32 GB までの SD/SDHC カード

メンテナンスオプション

品名	型式	対応製品	内容
防滴ガasket	PFXZCDWG101	10 型 ディスプレイモジュール	組込盤取り付け部から水滴などの侵入を防ぐガasket (1 個入り)
	PFXZCDWG121	12 型 ディスプレイモジュール	
	PFXZCDWG151	15 型 ディスプレイモジュール	
	PFXZCDWG72	7 型ワイド ディスプレイモジュール	
	PFXZCDWG102	10 型ワイド ディスプレイモジュール	
	PFXZCDWG122	12 型ワイド ディスプレイモジュール	
	PFXZCGWG152	15 型ワイド ディスプレイモジュール	
	PFXZCGWG192	19 型ワイド ディスプレイモジュール	
USB クランプ Type A (1 ポート):	PFXZCBCLUSA1	ボックスモジュール	USB (Type A) ケーブルの脱落を防止する抜け止め金具 (5 個入り)
DC 電源コネクタ (ストレート)	PFXZCBCNDC1	ディスプレイモジュール	電源ケーブルと接続するためのストレートタイプの電源コネクタ

品名	型式	対応製品	内容
DC 電源コネクタ (ライトアングル)	PFXZCBCNDC2	ディスプレイモジュール (7 型ワイドディスプレイモジュールを除く)	電源ケーブルと接続するためのライトアングルタイプの電源コネクタ (5 個入り)
SD メモリーカード (1 GB) システムカード用	PFXZCDSD1GC61	パワーボックス	SD メモリーカード (1 GB、SLC) システムカード用
CFast (16 GB) システムカード用	PFXZCDSCCFA162	SP-5B40	CFast カード (16 GB、MLC) システムカード用
CFast (32 GB) システムカード用	PFXZCDSCCFA322	SP-5B41	CFast カード (32 GB、MLC) システムカード用

各部名称とその機能

この章の内容

ボックスモジュール..... 32
 ディスプレイモジュール 39

ボックスモジュール

スタンダードボックス

SP-5B00

向き	SP-5B00
正面図	
右側面図	
底面図	
背面図	

各部	名称	内容
A	ステータス LED	LED 表示, 38 ページ 参照。
B	カードアクセス LED	LED 表示, 38 ページ 参照。
C	USB (mini-B) インターフェイス	<p>USB 2.0 (mini-B) 対応 x 1 最大通信距離: 5 m (16.4 ft)</p>  <p>1 本マークは USB クランプ mini-B (1ポート), 105 ページ に関する安全警告を指しています。</p>
D	拡張ユニットインターフェイスカバー (EXT)	カバーを開けると、バックアップ電池の接続/交換をすることが可能です。
E	ストレージカードカバー	カバーを開けると、SD カードを挿入または取り外すことができます。
F	USB (Type A) インターフェイス	<p>USB 2.0 (Type A) 対応 x 2 電源電圧: 5 Vdc ±5% 最大出力電流: 500 mA 最大通信距離: 5 m (16.4 ft)</p>
G	イーサネットインターフェイス (Ethernet1)	<p>イーサネット通信インターフェイス (10BASE-T/ 100BASE-TX) コネクター: モジュラージャック (RJ-45) x 1</p>
H	イーサネットインターフェイス (Ethernet2)	<p>イーサネット通信インターフェイス (10BASE-T/ 100BASE-TX) コネクター: モジュラージャック (RJ-45) x 1</p>
I	シリアルインターフェイス (COM1)	<p>RS-232C インターフェイス コネクター: D-Sub 9 ピン (プラグ) x 1</p>
J	シリアルインターフェイス (COM2)	<p>RS-422/485 シリアルインターフェイス (ソフトウェアで通信方式を切り替え可能) コネクター: D-Sub 9 ピン (プラグ) x 1</p>
K	ディスプレイモジュールインターフェイス	ディスプレイモジュールとボックスモジュールを接続するインターフェイス

パワーボックス

SP-5B10

向き	SP-5B10
正面図	
右側面図	
底面図	
背面図	

各部	名称	内容
A	補助出力/音声出力インターフェイス (AUX)	このインターフェイスは、アラーム出力、またはブザー出力、および音声出力です。
B	ステータス LED	LED 表示, 38 ページ 参照。
C	カードアクセス LED	LED 表示, 38 ページ 参照。
D	USB (mini-B) インターフェイス	USB 2.0 (mini-B) 対応 x 1 最大通信距離: 5 m (16.4 ft)


各部	名称	内容
		 <p>1 本マークは USB クランプ mini-B (1ポート), 105 ページに関する安全警告を指しています。</p>
E	拡張ユニットインターフェイスカバー (EXT)	カバーを開けると、拡張ユニットを挿入することができます。また、バックアップ電池の接続/交換をすることも可能です。
F	ストレージカードカバー	カバーを開けると、SD カードを挿入または取り外すことができます。
G	システムカードカバー	カバーを開けると、システムカードを挿入または取り外すことができます。本体動作中には、カバーを開けることはできません。
H	USB (Type A) インターフェイス	<p>USB 2.0 (Type A) 対応 x 2</p> <p>電源電圧: 5 Vdc ±5%</p> <p>最大出力電流: 500 mA</p> <p>最大通信距離: 5 m (16.4 ft)</p>
I	イーサネットインターフェイス (Ethernet1)	<p>イーサネット通信インターフェイス (10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T)</p> <p>コネクタ: モジュラージャック (RJ-45) x 1</p>
J	イーサネットインターフェイス (Ethernet2)	<p>イーサネット通信インターフェイス (10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T)</p> <p>コネクタ: モジュラージャック (RJ-45) x 1</p>
K	シリアルインターフェイス (COM1)	<p>RS-232C/422/485 シリアルインターフェイス (ソフトウェアで通信方式を切り替え可能)</p> <p>コネクタ: D-Sub 9 ピン (プラグ) x 1</p>
L	シリアルインターフェイス (COM2)	<p>RS-232C/422/485 シリアルインターフェイス (ソフトウェアで通信方式を切り替え可能)</p> <p>コネクタ: D-Sub 9 ピン (プラグ) x 1</p>
M	ディスプレイモジュールインターフェイス	ディスプレイモジュールとボックスモジュールを接続するインターフェイス

オープンボックス

SP-5B40/SP-5B41

向き	SP-5B40/SP-5B41
正面図	
右側面図	
底面図	
背面図	

各部	名称	内容
A	補助出力/音声出力インターフェイス (AUX)	<p>このインターフェイスは、アラーム出力、またはブザー出力、および音声出力です。</p> <p>1 本マークは AUX コネクター、106 ページに関する安全警告および注記を指しています。</p>
B	DVI-D 出インターフェイス	DVI-D 出インターフェイス

各部	名称	内容
C	AUDIO 入力インターフェイス (L-IN/MIC)	このインターフェイスはマイクに接続します。ミニジャックコネクタ (φ3.5 mm [0.14 in]) を使用してください。
D	ステータス LED	LED 表示, 38 ページ 参照。
E	カードアクセス LED	LED 表示, 38 ページ 参照。
F	USB (Type A) インターフェイス	USB 2.0 (Type A) 対応 x 1 電源電圧: 5 Vdc ±5% 最大出力電流: 500 mA 最大通信距離: 5 m (16.4 ft)
G	USB (mini-B) インターフェイス	USB 2.0 (mini-B) 対応 x 1 最大通信距離: 5 m (16.4 ft)  1 本マークは USB クランプ mini-B (1ポート), 105 ページ に関する安全警告を指しています。
H	拡張ユニットインターフェイスカバー (EXT)	カバーを開けると、バックアップ電池の接続/交換をすることが可能です。
I	ストレージカードカバー	カバーを開けると、SD カードまたはCFast カードを挿入または取り外すことができます。
J	システムカードカバー	カバーを開けると、システムカードを挿入または取り外すことができます。本体動作中にはカバーを開けることはできません。
K	USB (Type A) インターフェイス	USB 2.0 (Type A) 対応 x 2 電源電圧: 5 Vdc ±5% 最大出力電流: 500 mA 最大通信距離: 5 m (16.4 ft)
L	イーサネットインターフェイス (Ethernet1)	イーサネット通信インターフェイス (10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T) コネクタ: モジュージャック (RJ-45) x 1
M	イーサネットインターフェイス (Ethernet2)	イーサネット通信インターフェイス (10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T) コネクタ: モジュージャック (RJ-45) x 1
N	シリアルインターフェイス (COM1)	RS-232C/422/485 シリアルインターフェイス (ソフトウェアで通信方式を切り替え可能) コネクタ: D-Sub 9 ピン (プラグ) x 1
O	シリアルインターフェイス (COM2)	RS-232C/422/485 シリアルインターフェイス (ソフトウェアで通信方式を切り替え可能) コネクタ: D-Sub 9 ピン (プラグ) x 1
P	ディスプレイモジュールインターフェイス	ディスプレイモジュールとボックスモジュールを接続するインターフェイス

LED 表示

ステータス LED

色	状態	SP-5B00/SP-5B10		SP-5B40/SP-5B41	
		HMI 動作	ロジックプログラム動作 ^{*1}	HMI 動作	ロジックプログラム動作 ^{*1}
緑色	点灯	オフライン	-	オフライン	-
		運転中	RUN	運転中	RUN
	点滅 ^{*1}	運転中	STOP	運転中	STOP
橙色	点滅	ソフトウェア起動中			
赤色	点灯	通電中			
	点滅 ^{*1}	運転中	メジャー異常	運転中	メジャー異常
赤色/緑色	交互	ディスプレイモジュール接続異常			
橙色/赤色	交互	SP-5B00: ブート異常 ^{*2} SP-5B10: SD カードブート異常		-	
-	消灯	無通電時			

*1 ご使用の画面作成ソフトウェアがロジックプログラムに対応している場合のみ。

*2 製品が故障している可能性があります。弊社カスタマーケアセンターまでご連絡ください。


カードアクセス LED

色	状態	SP-5B00/SP-5B10	SP-5B40/SP-5B41
緑色	点灯	ストレージカードにアクセスされています。	ストレージカードまたはシステムカード (OS) にアクセスされています。
-	消灯	ストレージカードが挿入またはアクセスされていません。	ストレージカードまたはシステムカード (OS) にアクセスされていません。

ディスプレイモジュール


プレミアムディスプレイ

SP-5500TP




各部	名称	内容
A	輝度センサー	外部の明るさに合わせ表示器の輝度を自動調整するためのセンサー
B	フロント USB カバー	カバーを開けると、USB (Type A) インターフェイスまたはUSB (mini-B) インターフェイスを使用することができます。
C	USB (Type A) インターフェイス	USB 2.0 (Type A) 対応 x 1 電源電圧: 5 Vdc ±5% 最大出力電流: 500 mA 最大通信距離: 5 m (16.4 ft)
D	USB (mini-B) インターフェイス	USB 2.0 (mini-B) 対応 x 1 最大通信距離: 5 m (16.4 ft)
E	ステータス LED	LED 表示, 46 ページ 参照。
F	電源コネクタ	-
G	ボックスモジュールインターフェイス	ディスプレイモジュールとボックスモジュールを接続するインターフェイス

SP-5600TP/SP-5660TP



各部	名称	内容
A	無線 LAN アンテナ	無線 LAN 用の内蔵アンテナ (SP-5660TPのみ)
B	輝度センサー	外部の明るさに合わせ表示器の輝度を自動調整するためのセンサー
C	フロント USB カバー	カバーを開けると、USB (Type A) インターフェイスまたはUSB (mini-B) インターフェイスを使用することができます。
D	USB (Type A) インターフェイス	USB 2.0 (Type A) 対応 x 1 電源電圧: 5 Vdc ±5% 最大出力電流: 500 mA 最大通信距離: 5 m (16.4 ft)
E	USB (mini-B) インターフェイス	USB 2.0 (mini-B) 対応 x 1 最大通信距離: 5 m (16.4 ft)
F	ステータス LED	LED 表示, 46 ページ 参照。
G	電源コネクタ	-
H	ボックスモジュールインターフェイス	ディスプレイモジュールとボックスモジュールを接続するインターフェイス


SP-5700TP



各部	名称	内容
A	輝度センサー	外部の明るさに合わせ表示器の輝度を自動調整するためのセンサー
B	フロント USB カバー	カバーを開けると、USB (Type A) インターフェイスまたはUSB (mini-B) インターフェイスを使用することができます。
C	USB (Type A) インターフェイス	USB 2.0 (Type A) 対応 x 1 電源電圧: 5 Vdc ±5% 最大出力電流: 500 mA 最大通信距離: 5 m (16.4 ft)
D	USB (mini-B) インターフェイス	USB 2.0 (mini-B) 対応 x 1 最大通信距離: 5 m (16.4 ft)
E	ステータス LED	LED 表示, 46 ページ 参照。
F	電源コネクター	-
G	ボックスモジュールインターフェイス	ディスプレイモジュールとボックスモジュールを接続するインターフェイス

SP-5700WC/SP-5800WC



注記 : 以下の図は、SP-5800WC です。



各部	名称	内容
A	輝度センサー	外部の明るさに合わせ表示器の輝度を自動調整するためのセンサー
B	ステータス LED	LED 表示, 46 ページ 参照。
C	フロント USB カバー	カバーを開けると、USB (Type A) インターフェイスまたはUSB (mini-B) インターフェイスを使用することができます。
D	USB (mini-B) インターフェイス	USB 2.0 (mini-B) 対応 x 1 最大通信距離: 5 m (16.4 ft)
E	USB (Type A) インターフェイス	USB 2.0 (Type A) 対応 x 1 電源電圧: 5 Vdc ±5% 最大出力電流: 500 mA 最大通信距離: 5 m (16.4 ft)
F	電源コネクタ	-
G	ボックスモジュールインターフェイス	ディスプレイモジュールとボックスモジュールを接続するインターフェイス


アドバンスディスプレイ

SP-5400WA

向き	SP-5400WA
正面図	
背面図	



各部	名称	内容
A	ステータス LED	LED 表示, 46 ページ 参照。
B	電源コネクタ	-
C	ボックスモジュールインターフェイス	ディスプレイモジュールとボックスモジュールを接続するインターフェイス

SP-5500WA





各部	名称	内容
A	ステータス LED	LED 表示, 46 ページ 参照。
B	電源コネクタ	-
C	ボックスモジュールインターフェイス	ディスプレイモジュールとボックスモジュールを接続するインターフェイス

SP-5600WA

向き	SP-5600WA
正面図	
背面図	

各部	名称	内容
A	ステータス LED	LED 表示, 46 ページ 参照。
B	電源コネクタ	-
C	ボックスモジュールインターフェイス	ディスプレイモジュールとボックスモジュールを接続するインターフェイス

SP-5600TA

向き	SP-5600TA
正面図	
背面図	

各部	名称	内容
A	ステータス LED	LED 表示, 46 ページ 参照。
B	電源コネクタ	-
C	ボックスモジュールインターフェイス	ディスプレイモジュールとボックスモジュールを接続するインターフェイス

LED 表示

ステータス LED

色	状態	SP-5B00/SP-5B10 接続時		SP-5B40/SP-5B41 接続時	
		HMI 動作	ロジックプログラム動作 ¹	HMI 動作	ロジックプログラム動作 ¹
緑色	点灯	オフライン	-	オフライン	-
		運転中	RUN	運転中	RUN
	点滅 ¹	運転中	STOP	運転中	STOP
	ホタル点灯 ²	バックライト消灯時 (スタンバイモード)			
橙色	点滅	ソフトウェア起動中			
赤色	点灯	通電中			
	点滅 ¹	運転中	メジャー異常	運転中	メジャー異常
赤色/緑色	交互	ボックスモジュール接続異常			
橙色/赤色	交互	SP-5B00: ブート異常 ³		-	
		SP-5B10: SD カードブート異常			

色	状態	SP-5B00/SP-5B10 接続時		SP-5B40/SP-5B41 接続時	
		HMI 動作	ロジックプログラム動作*1	HMI 動作	ロジックプログラム動作*1
橙色 / 赤色 / 緑色	交互	ディスプレイモジュール内部異常			
-	消灯	無通電時			

*1 ご使用の画面作成ソフトウェアがロジックプログラムに対応している場合のみ。

*2 ご使用の画面作成ソフトウェアでの対応状況をご確認ください。

*3 製品が故障している可能性があります。弊社カスタマーケアセンターまでご連絡ください。

注記： SP-5B40 または SP-5B41 接続時は、システムを停止してもディスプレイモジュールに電源が供給されている間はディスプレイモジュールのステータス LED は赤色点灯を継続します。

仕様

この章の内容

一般仕様.....	48
機能仕様.....	54
インターフェイス仕様.....	57

一般仕様

電氣的仕様

注記： ボックスモジュールとディスプレイモジュール結合時の消費電力は、ご使用のボックスモジュールおよびディスプレイモジュールのそれぞれの消費電力値を足した値になります。

ボックスモジュール

仕様		SP-5B00	SP-5B10	SP-5B40	SP-5B41
定格電圧		12 Vdc (ディスプレイモジュールまたはボックスモジュール用 DC 電源アダプターから供給 ^{*1})			
消費電力 (電源の電力損失を含む)	最大値	17.5 W	25 W	35 W	25 W
	外部への供給電源をのぞいた場合	8.8 W 以下	12.5 W 以下	22.5 W 以下	15 W 以下

^{*1} DC 入力には、SELV (安全超低電圧) 回路と LIM (限定エネルギー) 回路を使用してください。

プレミアムディスプレイ

仕様		SP-5500TP	SP-5600TP	SP-5660TP
定格電圧		12...24 Vdc		
電圧許容範囲		10.8...28.8 Vdc		
許容瞬時停電時間		12 Vdc: 1.25 ms 以下 24 Vdc: 5 ms 以下		
消費電力 (電源の電力損失を含む)	最大 (ボックスモジュールも含む)	50 W	56 W	58 W
	最大 (ディスプレイモジュールのみ) ^{*1}	15 W	21 W	23 W
	外部への供給電源を除いた場合 (ディスプレイモジュールのみ) ^{*1}	12 W 以下	18 W 以下	20 W 以下
	バックライト消灯時 (スタンバイモード) (ディスプレイモジュールのみ) ^{*1}	6 W 以下		8 W 以下
	バックライト調光時 (輝度 20%) (ディスプレイモジュールのみ) ^{*1}	8 W 以下	11 W 以下	13 W 以下
突入電流		30 A 以下		
ノイズ耐量		ノイズ電圧: 1,000 Vp-p、パルス幅: 1 μs、立ち上がり時間: 1 ns、(ノイズシミュレーターによる)		

仕様	SP-5500TP	SP-5600TP	SP-5660TP
絶縁耐力	1,000 Vac、20 mA 1 分間 (充電部端子と FG 端子間)		
絶縁抵抗	500 Vdc、10 MΩ 以上 (充電部端子と FG 端子間)		

仕様	SP-5700TP	SP-5700WC	SP-5800WC	
定格電圧	12...24 Vdc			
電圧許容範囲	10.8...28.8 Vdc			
許容瞬時停電時間	12 Vdc: 1.25 ms 以下 24 Vdc: 5 ms 以下			
消費電力 (電源の電力損失を含む)	最大 (ボックスモジュールも含む)	57 W	42 W	44 W
	最大 (ディスプレイモジュールのみ) ^{*1}	22 W	17 W	19 W
	外部への供給電源を除いた場合 (ディスプレイモジュールのみ) ^{*1}	19 W 以下	14 W 以下	16 W 以下
	バックライト消灯時 (スタンバイモード) (ディスプレイモジュールのみ) ^{*1}	6 W 以下		8 W 以下
	バックライト調光時 (輝度 20%) (ディスプレイモジュールのみ) ^{*1}	11 W 以下	8 W 以下	9 W 以下
突入電流	30 A 以下			
ノイズ耐量	ノイズ電圧: 1,000 Vp-p、パルス幅: 1 μs、立ち上がり時間: 1 ns、(ノイズシミュレーターによる)			
絶縁耐力	1,000 Vac、20 mA 1 分間 (充電部端子と FG 端子間)			
絶縁抵抗	500 Vdc、10 MΩ 以上 (充電部端子と FG 端子間)			

*1 ボックスモジュールとディスプレイモジュール結合時の消費電力は、ご使用のボックスモジュールおよびディスプレイモジュールのそれぞれの消費電力値を足した値になります。

アドバンストディスプレイ

仕様	SP-5400WA	SP-5500WA	SP-5600WA	SP-5600TA
定格電圧	12...24 Vdc			
電圧許容範囲	10.8...28.8 Vdc			
許容瞬時停電時間	12 Vdc: 1.25 ms 以下 24 Vdc: 5 ms 以下			

仕様		SP-5400WA	SP-5500WA	SP-5600WA	SP-5600TA
消費電力 (電源の電力損失を含む)	最大 (ボックスモジュールも含む)	41 W	43 W	45 W	44.5 W
	最大 (ディスプレイモジュールのみ) *1	6.5 W	8.5 W	11.5 W	10 W
	外部への供給電源を除いた場合 (ディスプレイモジュールのみ)	-			
	バックライト消灯時 (スタンバイモード) (ディスプレイモジュールのみ) *1	2 W 以下	2.5 W 以下	2.5 W 以下	2.5 W 以下
	バックライト調光時 (輝度 20%) (ディスプレイモジュールのみ) *1	4 W 以下	5 W 以下	6 W 以下	5.7 W 以下
突入電流	30 A 以下				
ノイズ耐量	ノイズ電圧: 1,000 Vp-p、パルス幅: 1 μ s、立ち上がり時間: 1 ns、(ノイズシミュレーターによる)				
絶縁耐力	1,000 Vac、20 mA 1 分間 (充電部端子と FG 端子間)				
絶縁抵抗	500 Vdc、10 M Ω 以上 (充電部端子と FG 端子間)				

*1 ボックスモジュールとディスプレイモジュール結合時の消費電力は、ご使用のボックスモジュールおよびディスプレイモジュールのそれぞれの消費電力値を足した値になります。

環境仕様

ボックスモジュール/ディスプレイモジュール

物理的環境	使用周囲温度	0...60 °C (32...140 °F) (SP-5700WC および SP-5800WC を除く) 0...55 °C (32...131 °F) (SP-5700WC および SP-5800WC)
	保存周囲温度	-20...60 °C (-4...140 °F)
	使用および保存周囲湿度	10%...90% RH (結露のないこと、湿球温度 39 °C [102.2 °F] 以下)
	じんあい	0.1 mg/m ³ (10 ⁻⁷ oz/ft ³) 以下 (導電性塵埃のないこと)
	汚染度	汚染度 2
	腐食性ガス	腐食性ガスのないこと
	耐気圧 (使用高度)	800...1,114 hPa (海拔 2,000 m [6,561 ft] 以下)
機械的稼働条件	耐振動	JIS B 3502、IEC/EN 61131-2準拠 5...9 Hz 片振幅: 3.5 mm (0.14 in) 9...150 Hz 定加速度: 9.8 m/s ² X、Y、Z 各方向 10 サイクル (約100 分間)
	耐衝撃性	JIS B 3502、IEC/EN 61131-2準拠 147 m/s ² 、X、Y、Zの方向に各 3 回
電氣的稼働条件	ファーストランジェント・バーストノイズ	IEC 61000-4-4 2 kV: 電源ポート (表示器電源部) 1 kV: 通信ポート

	耐静電気放電	接触放電法: 6 kV 気中放電法: 8 kV (IEC/EN 61000-4-2 レベル 3)
--	--------	--

注記： 本製品のオプション品を使用する場合は、本製品に適用される特殊な状況や注意事項に対して仕様を確認してください。

大気質の条件

薬品が気化し空気中に存在している場所や、薬品が付着する場所でのパネルの使用および保管は避けてください。

- 酸・アルカリ・その他塩類: 腐食による故障
- 有機溶剤類: 火災

▲注意
<p>機器の不作動</p> <p>パネルケースの内部に水や液状のものや金属や結線の切れ端が入らないようにしてください。</p> <p>上記の指示に従わないと、負傷または機器の損傷を負う可能性があります。</p>

設置仕様

ボックスモジュール

	全ボックスモジュール
冷却方式	自然空冷
外形寸法 (W x H x D)	188 x 131 x 35 mm (7.4 x 5.16 x 1.38 in)
質量	0.9 kg (1.98 lb) 以下

プレミアムディスプレイ

	SP-5500TP	SP-5600TP SP-5660TP	SP-5700TP
接地	機能接地: D 種接地 (SG-FG 共通)		
冷却方式	自然空冷		
保護構造 ¹	工場出荷時に取り付け済みのフロント USB カバーを使用する場合は: IP65F、IP67F、タイプ 1 オプションのフロント USB カバー (ネジ付き) を使用する場合は: IP66F、IP67F、タイプ 1、タイプ 4X (室内専用)、タイプ 13 * パネル埋込時のフロント面、フロント USB 未使用時。 注記： オプションは シュナイダーエレクトリック製フロント USB カバー (ネジ付き) (型式: PFXZCDCVUS1) です。		
外形寸法 (W x H x D)	272.5 x 214.5 x 67 mm (10.73 x 8.44 x 2.64 in)	315 x 241 x 67 mm (12.4 x 9.49 x 2.64 in)	397 x 296 x 67 mm (15.63 x 11.65 x 2.64 in)
パネルカット寸法 (W x H)	259 x 201 mm (10.2 x 7.91 in) ² パネル厚範囲: 1.6...5 mm (0.06...0.2 in) ³	301.5 x 227.5 mm (11.87 x 8.96 in) ² パネル厚範囲: 1.6...5 mm (0.06...0.2 in) ³	383.5 x 282.5 mm (15.1 x 11.12 in) ² パネル厚範囲: 1.6...5 mm (0.06...0.2 in) ³
質量	2.7 kg (5.9 lb) 以下	3.2 kg (7.1 lb) 以下	4.5 kg (9.9 lb) 以下

	SP-5700WC	SP-5800WC
接地	機能接地: D 種接地 (SG-FG 共通)	
冷却方式	自然空冷	
保護構造 ^{*1}	工場出荷時に取り付け済みのフロント USB カバーを使用する場合: IP65F、IP67F、タイプ 1 オプションのフロント USB カバー (ネジ付き)を使用する場合: IP66F、IP67F、タイプ 1、タイプ 4X (室内専用)、タイプ 13 * パネル埋込時のフロント面、フロント USB 未使用時。 注記 : オプションはシュナイダーエレクトリック製フロント USB カバー (ネジ付き) (型式: PFXZCDCVUS1) です。	
外形寸法 (W x H x D)	414 x 295 x 69 mm (16.30 x 11.61 x 2.72 in)	483 x 337 x 69 mm (19.02 x 13.27 x 2.72 in)
パネルカット寸法 (W x H)	396 x 277 mm (15.59 x 10.91 in) ^{*2} パネル厚範囲: 1.6...5 mm (0.06...0.2 in) ^{*3}	465 x 319 mm (18.31 x 12.56 in) ^{*2} パネル厚範囲: 1.6...5 mm (0.06...0.2 in) ^{*3}
質量	5.0 kg (11.0 lb) 以下	6.8 kg (15.0 lb) 以下

*1 本製品をパネルに取り付けたときのフロント部分に関する保護構造です。当該試験条件で適合性を確認していますが、あらゆる環境での使用を保証しているものではありません。特に試験に規定されている油であっても、長時間にわたり噴霧状態に本製品がさらされている場合や極端に粘度の低い切削油にさらされている場合などは、フロント部のシートまたはガラスカバーのはがれにより油の浸入が発生することがあります。その場合は、別途対策が必要となります。

また、規定外の油でも同様の浸入やフロント部が変質することがあります。本製品を使用する前にあらかじめご使用の環境をご確認ください。また、長時間使用した防滴ガスケットや一度パネル取り付けした防滴ガスケットはキズや汚れが付き、十分な保護効果を得られない場合があります。安定した保護効果を得るためには、防滴ガスケットの定期的な交換をお勧めします。

*2 寸法公差はすべて +1/-0 mm (+0.04/-0 in)、角の R は R3 (R0.12 in) 以下です。

*3 パネル厚範囲であっても、パネルの材質、大きさによっては本製品や接続機器の取り付け位置によりパネルが反る場合があります。パネルの反りを防止するためには、補強板をつけることも有効です。

アドバンストディスプレイ

	SP-5400WA	SP-5500WA
接地	機能接地: D 種接地 (SG-FG 共通)	
冷却方式	自然空冷	
保護構造 ^{*1}	IP66F、IP67F、タイプ 1、タイプ 4X (室内専用)、タイプ 13 * パネル埋込時のフロント面	
外形寸法 (W x H x D)	203.6 x 148.6 x 36 mm (8.02 x 5.85 x 1.42 in)	268.5 x 198.5 x 67 mm (10.57 x 7.81 x 2.64 in)
パネルカット寸法 (W x H)	190 x 135 mm (7.48 x 5.31 in) ^{*2} パネル厚範囲: 1.6...5 mm (0.06...0.2 in) ^{*3}	255 x 185 mm (10.04 x 7.28 in) ^{*2} パネル厚範囲: 1.6...5 mm (0.06...0.2 in) ^{*3}
質量	1.2 kg (2.6 lb) 以下	2.5 kg (5.5 lb) 以下

	SP-5600WA	SP-5600TA
接地	機能接地: D 種接地 (SG-FG 共通)	
冷却方式	自然空冷	

	SP-5600WA	SP-5600TA
保護構造 ^{*1}	IP66F、IP67F、タイプ 1、タイプ 4X (室内専用)、タイプ 13 * パネル埋込時のフロント面	
外形寸法 (W x H x D)	308.5 x 230.5 x 67 mm (12.15 x 9.07 x 2.64 in)	315 x 241 x 67 mm (12.4 x 9.49 x 2.64 in)
パネルカット寸法 (W x H)	295 x 217 mm (11.61 x 8.54 in) ^{*2} パネル厚範囲: 1.6...5 mm (0.06...0.2 in) ^{*3}	301.5 x 227.5 mm (11.87 x 8.96 in) ^{*2} パネル厚範囲: 1.6...5 mm (0.06...0.2 in) ^{*3}
質量	3 kg (6.6 lb) 以下	3.2 kg (7.1 lb) 以下

*1 本製品をパネルに取り付けたときのフロント部分に関する保護構造です。当該試験条件で適合性を確認していますが、あらゆる環境での使用を保証しているものではありません。特に試験に規定されている油であっても、長時間にわたり噴霧状態に本製品がさらされている場合や極端に粘度の低い切削油にさらされている場合などは、フロント部のシートまたはガラスカバーのはがれにより油の浸入が発生することがあります。その場合は、別途対策が必要となります。

また、規定外の油でも同様の浸入やフロント部が変質することがあります。本製品を使用する前にあらかじめご使用の環境をご確認ください。また、長時間使用した防滴ガasketや一度パネル取り付けした防滴ガasketはキズや汚れが付き、十分な保護効果を得られない場合があります。安定した保護効果を得るためには、防滴ガasketの定期的な交換をお勧めします。

*2 寸法公差はすべて +1/-0 mm (+0.04/-0 in)、角の R は R3 (R0.12 in) 以下です。

*3 パネル厚範囲であっても、パネルの材質、大きさによっては本製品や接続機器の取り付け位置によりパネルが反る場合があります。パネルの反りを防止するためには、補強板をつけることも有効です。

注記

機器の損傷

- パネルに油がこびり付かないようにしてください。
- 本製品のディスプレイを過剰な力や硬いもので押さないでください。ディスプレイが損傷する場合があります。
- タッチパネルはシャープペンやドライバーの先などの尖ったもので押さないでください。タッチパネルが損傷する場合があります。

上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。

注記

機器の損傷

機器を直射日光にさらさないでください。

上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。

注記

仕様に定められていない機器の保管と使用について

- パネルは製品仕様に定める温度範囲内の場所に保管してください。
- パネルの通気孔を塞がないでください。

上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。

注記

防滴ガasketの経年劣化

- 防滴ガasketは必要に応じて定期的に点検してください。
- 防滴ガasketの定期的 (年 1 回、またはキズや汚れが目立ってきた場合など) な交換をお勧めします。

上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。

機能仕様

表示仕様

プレミアムディスプレイ

	SP-5500TP	SP-5600TP SP-5660TP*4	SP-5700TP
表示デバイス	TFT カラー LCD		
表示サイズ	10.4 型	12.1 型	15 型
解像度	800 x 600 ドット (SVGA)	1,024 x 768 ドット (XGA)	
ボックスモジュールからの解像度*1	640 x 480 ドット (VGA)*2、800 x 600 ドット (SVGA)、1,024 x 768 ドット (XGA)、1,366 x 768 ドット (FWXGA)*3		
有効表示寸法 (W x H)	211.2 x 158.4 mm (8.31 x 6.24 in)	245.76 x 184.32 mm (9.68 x 7.26 in)	304.1 x 228.1 mm (11.97 x 8.98 in)
表示色・階調	1,600 万色 表示色・階調の詳細については、ご使用の画面作成ソフトウェアのマニュアルをご覧ください。		
バックライト	白色 LED (交換はできません。弊社カスタマーケアセンターまでご連絡ください。)		
バックライト寿命	50,000 時間以上 (周囲温度 25 °C [77 °F]、バックライトの輝度が 50% になるまでの連続点灯時間)		
輝度調整	0...100 (タッチパネルまたはソフトウェアで調整)		

	SP-5700WC*3	SP-5800WC*3
表示デバイス	TFT カラー LCD	
表示サイズ	15.6 型	18.5 型
解像度	1,366 x 768 ドット (FWXGA)	
ボックスモジュールからの解像度*1	640 x 480 ドット (VGA)*2、800 x 600 ドット (SVGA)、1,024 x 768 ドット (XGA)、1,366 x 768 ドット (FWXGA)*3	
有効表示寸法 (W x H)	344.2 x 193.5 mm (13.55 x 7.62 in)	409.8 x 230.4 mm (16.13 x 9.07 in)
表示色・階調	1,600 万色 表示色・階調の詳細については、ご使用の画面作成ソフトウェアのマニュアルをご覧ください。	
バックライト	白色 LED (交換はできません。弊社カスタマーケアセンターまでご連絡ください。)	
バックライト寿命	50,000 時間以上 (周囲温度 25 °C [77 °F]、バックライトの輝度が 50% になるまでの連続点灯時間)	
輝度調整	0...100 (タッチパネルまたはソフトウェアで調整)	

*1 ご使用の画面作成ソフトウェアに対応する解像度については、画面作成ソフトウェアのマニュアルにてご確認ください。

*2 SP-5B40 以外のボックスモジュールで対応。SP-5B41 でこの解像度を使用する場合は設定が必要です。設定については、SP5000 シリーズ オープンボックス リファレンスマニュアルを参照してください。

*3 SP-5B40 以外のボックスモジュールで対応。

*4 SP-5B00 以外のボックスモジュールで対応。

アドバンストディスプレイ

	SP-5400WA	SP-5500WA
表示デバイス	TFT カラー LCD	
表示サイズ	7 型	10.1 型
解像度	800 x 480 ドット (WVGA)	1,280 x 800 ドット (WXGA)
有効表示寸法 (W x H)	154.08 x 95.92 mm (6.06 x 3.78 in)	216.96 x 135.6 mm (8.54 x 5.34 in)
表示色・階調	262,144 色	
バックライト	白色 LED (交換はできません。弊社カスタマーケアセンターまでご連絡ください。)	
バックライト寿命	50,000 時間以上 (周囲温度 25 °C [77 °F]、バックライトの輝度が 50% になるまでの連続点灯時間)	
輝度調整	0...100 (タッチパネルまたはソフトウェアで調整)	

	SP-5600WA	SP-5600TA*1
表示デバイス	TFT カラー LCD	
表示サイズ	12.1 型	
解像度	1,280 x 800 ドット (WXGA)	1,024 x 768 ドット (XGA)
有効表示寸法 (W x H)	261.12 x 163.2 mm (10.28 x 6.43 in)	245.76 x 184.32 mm (9.68 x 7.26 in)
表示色・階調	262,144 色	
バックライト	白色 LED (交換はできません。弊社カスタマーケアセンターまでご連絡ください。)	
バックライト寿命	50,000 時間以上 (周囲温度 25 °C [77 °F]、バックライトの輝度が 50% になるまでの連続点灯時間)	
輝度調整	0...100 (タッチパネルまたはソフトウェアで調整)	

*1 SP-5B40 以外のボックスモジュールで対応。

メモリー

	SP-5B00	SP-5B10	SP-5B40	SP-5B41
システムカード / システムメモリー*1	フラッシュ EPROM 1 GB (オペレーティングシステム、プロジェクトデータ、およびその他のデータ)	SD カード 1 GB (オペレーティングシステム、画面データなど)	CFast カード 16 GB (オペレーティングシステム、画面データ、アプリケーションなど)*2	CFast カード 32 GB (オペレーティングシステム、画面データ、アプリケーションなど)*2
バックアップメモリー*1	NVRAM 512 KB	NVRAM 512 KB	NVRAM 512 KB	NVRAM 512 KB

*1 各メモリーの使用可能容量については、以下の URL を参照してください。
<https://www.pro-face.com/trans/ja/manual/1082.html>

*2 Windows アプリケーションのインストール可否を判断するための仕様情報は、SP5000 シリーズ オープンボックスリファレンスマニュアルを参照してください。

時計

常温無通電状態 (バックアップ時) での誤差は、1 カ月 60 秒です。温度差や使用年数によっては1カ月に -380 ~ +90 秒の誤差になります。

時計の誤差が問題となるシステムでご使用になる場合、定期的に正確な時間の設定をしてください。

時計データのバックアップには、電源としてスーパーキャパシター (電気二重層コンデンサー) を使用しています。スーパーキャパシターの電圧が低下した状態で本製品の電源を切ると、時計データは失われてしまいます*1。

バックアップ可能期間は、以下のとおりです。

初期状態: 約 100 日間

5 年後: 約 30 日間 (周囲温度 25 °C [77 °F] で使用)

*1 スタンダードボックスとパワーボックスでは、時計データが失われると、本製品の立ち上げ時に時計データエラーのメッセージが表示されます。このメッセージが表示された場合は、本製品に少なくとも5分間電源を供給した後、時計を再度設定してください。時計の設定方法については、ご使用の画面作成ソフトウェアのマニュアルをご覧ください。

オプションの時計データバックアップ用の電池 (型式: PFXZCBBT1) を接続することで、5 年以上のバックアップ期間を確保することができます (周囲温度 25 °C [77 °F] で使用した場合)。ただし、電池使用期限が 5 年のため、5 年ごとの定期交換をお勧めします。

注記: オープンボックスをご使用の場合、時計データを変更した後は必ず本体をシャットダウンしてください。

タッチパネル

プレミアムディスプレイ

	SP-5700WC/SP-5800WC 以外	SP-5700WC/SP-5800WC
タッチパネル方式	アナログ抵抗膜方式 (マルチタッチ)	投影型静電容量方式 (マルチタッチ)
タッチパネル分解能	1,024 x 1,024	2,048 x 2,048
タッチパネル寿命	100 万回以上	5000万回以上

アドバンスディスプレイ

	SP-5400WA/SP-5500WA/SP-5600WA/SP-5600TA
タッチパネル方式	アナログ抵抗膜方式
タッチパネル分解能	1,024 x 1,024
タッチパネル寿命	100 万回以上

アドバンスディスプレイのタッチパネルは複数点押し (2 点押し / 複数点押し) に対応していません。タッチパネル上の複数点をタッチすると、タッチした点の重心付近の座標がタッチされたものと認識されることがあります。例えば、2 点以上をタッチした場合、その重心付近に駆動系等のスイッチが配置されていると、スイッチを直接タッチしていなくても動作してしまう可能性があります。

▲ 警告

装置の意図しない動作

複数点押しに対応していないタッチパネルを 2 点以上タッチしないでください。

上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。

インターフェイス仕様

インターフェイス仕様

ボックスモジュール

		SP-5B00	SP-5B10	SP-5B40/SP-5B41
シリアルインターフェイスCOM1	調歩同期式	RS-232C	RS-232C/422/485	
	データ長	7/8ビット		
	ストップビット	1/2ビット		
	パリティ	なし/偶数/奇数		
	通信速度	2,400...115,200 bps		2,400 (1,200)...115,200 bps
	コネクタ	D-Sub 9ピン (プラグ)		
シリアルインターフェイスCOM2	調歩同期式	RS-422/485	RS-232C/422/485	
	データ長	7/8ビット		
	ストップビット	1/2ビット		
	パリティ	なし/偶数/奇数		
	通信速度	2,400...115,200 bps、187,500 bps (MPI)		2,400 (1,200)...115,200 bps
	コネクタ	D-Sub 9ピン (プラグ)		
USB (Type A) インターフェイス	コネクタ	USB 2.0 (Type A) x 2		USB 2.0 (Type A) x 3
	電源電圧	5 Vdc ±5%		
	最大出力電流	端子あたり 500 mA		端子あたり 500 mA、端子3つで合計1 A
	最大通信距離	5 m (16.4 ft)		
USB (mini-B) インターフェイス	コネクタ	USB 2.0 (mini-B) x 1		
	最大通信距離	5 m (16.4 ft)		
イーサネットインターフェイス	対応規格	IEEE802.3i/IEEE802.3u、10BASE-T/100BASE-TX	IEEE802.3i/IEEE802.3u/IEEE802.3ab、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ¹	
	コネクタ	モジュージャック (RJ-45) x 2		
SDカードインターフェイス	SDカード	SDカードスロット (ストレージ) x 1	SDカードスロット (システム) x 1 SDカードスロット (ストレージ) x 1	SDカードスロット (ストレージ) x 1
CFastカードインターフェイス	CFastカード	-	-	CFastカードスロット (システム) x 1 CFastカードスロット (ストレージ) x 1
拡張ユニットインターフェイス	拡張ユニット	-	フィールドバスユニット x 1	-
ビデオインターフェイス	DVI-D	-	-	DVI-D出力
	コネクタ	-	-	DVI-D 24ピン (ソケット) x 1
	解像度	-	-	SP-5B40: 最大 1,024 x 768 ドット (XGA)

		SP-5B00	SP-5B10	SP-5B40/SP-5B41
				SP-5B41: 最大 1,920 x 1,200 ドット (WUXGA、 VESA 規格準拠)
音声入力インターフェイス	音声入力	-	-	MIC 入力/LINE 入力
	コネクター			ミニジャック Ø3.5 x 1
音声出力インターフェイス	音声出力	-	300 mW 以上 (定格負荷: 8 Ω、周波数: 1 kHz)	
	LINE出力		1.4 Vp-p (定格負荷: 10 kΩ)	4.0 Vp-p (定格負荷: 10 kΩ)
	コネクター		ツープース型端子台 x 1	
AUX出力インターフェイス	補助出力 (AUX)	-	アラーム出力/ブザー出力: 1点	
	定格電圧		24 Vdc	
	最大定格電流		50 mA	
	コネクター		ツープース型端子台 x 1	

*1 1000BASE-T で通信する場合は、カテゴリ 5e 以上のイーサネット用ツイステドペアケーブルを使用してください。

ディスプレイモジュール

		プレミアムディスプレイ	
USB (Type A) インターフェイス	コネクター	USB 2.0 (Type A) x 1	
	電源電圧	5 Vdc ±5%	
	最大出力電流	500 mA	
	最大通信距離	5 m (16.4 ft)	
USB (mini-B) インターフェイス	コネクター	USB 2.0 (mini-B) x 1	
	最大通信距離	5 m (16.4 ft)	
無線 LAN インターフェイス ^{*1}	対応規格	IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n	
	周波数帯域幅	2.4 GHz	
	チャンネル帯域幅	20 MHz	
	チャンネル	アクセスポイントモード ^{*2} : 1...11 チャンネル	
		クライアントモード ^{*3} : <ul style="list-style-type: none"> • 北米 (US): 1...11 チャンネル • ヨーロッパ (EU): 1...13 チャンネル • 中国 (CN): 1...13 チャンネル • 日本 (JP): 1...13 チャンネル • 韓国 (KR): 1...13 チャンネル • 台湾 (TW): 1...11 チャンネル 	
	通信速度	IEEE802.11b: 最大 11 Mbps IEEE802.11g: 最大 54 Mbps IEEE802.11n: 最大 72.2 Mbps	
	通信距離 ^{*4}	アプリケーションソフトウェアや周囲環境により距離が変動	
	動作モード	クライアントモード/アクセスポイントモード	
	通信モード	インフラストラクチャー	
	ネットワーク認証方式	Open、WPA-Personal、WPA2-Personal	

		プレミアムディスプレイ
	データ暗号化方式	WEP (128 bit) (Open)*5、AUTO/TKIP (WPA-Personal)、AES (WPA2-Personal)
	クライアント最大接続台数	10*6
	アンテナ	ベゼルに内蔵

*1 SP-5660TPのみ。

*2 アクセスポイントモードでは、IEEE802.11d に対応していません。

*3 周囲のアクセスポイントに関する各国の情報に基づく。周辺アクセスポイントが IEEE802.11d に対応していない場合は、1 ~ 11 チャンネルに限定されます。

*4 接続可能範囲は表示面側のみです。また接続可能距離や範囲は、お客様の使用環境や使用アプリケーション、通信相手機器に依存します。事前にお客様の使用環境にて指向性を含めた動作確認を実施してください。

*5 アクセスポイントモードでは、WEP に対応していません。

*6 11 台目の接続要求は拒否されます。良好な通信が確保できる接続台数はお客様の使用環境、使用アプリケーション、通信相手機器に依存します。事前にお客様の使用環境において接続台数を含めた動作確認を実施してください。

▲ 警告

装置の意図しない動作

- 機器を操作する用途に無線通信を使用しないでください。
- 無線通信システムの設計では、通信干渉の可能性を考慮する必要があります。

上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。

インターフェイス接続

概要

シリアル、USB、およびイーサネットインターフェイスは、必ず SELV (安全超低電圧) 回路に接続してください。

ケーブル接続

▲ 危険

爆発のおそれ

- 装置を危険区域に設置、または危険区域で使用する前に、装置に対する ANSI/ISA 12.12.01 または CSA C22.2 N°213 による危険区域の評価を必ず確認してください。
- Class I、Division 2 の危険区域に取り付けた本製品の電源を入切する場合は、以下のことを順守してください。A) 危険区域外に設置されたスイッチを使用する。B) Class I、Division 1 の危険区域での操作が認証されたスイッチを使用する。
- 電源を遮断するか、危険区域でないことが確認できない限り、装置の切り離しをしないでください。これは電源、接地、シリアル、パラレル、およびネットワーク接続など、すべての接続に適用されます。
- 危険区域では、シールドされていないケーブルや接地されていないケーブルを決して使用しないでください。
- 非発火性 USB 機器以外は接続しないでください。
- キャビネットに設置する場合は、扉および開口部を常時閉じた状態にし、装置内に異物が堆積しないようにしてください。

上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。

Division 2 の危険区域の規則により、すべてのケーブル接続に適切なストレーンリリーフおよびポジティブインターロックを取り付けることが求められています。USB 接続では本製品の USB ポートを使用するのに必要なストレーンリリーフが提供されないため、非発火性 USB 装置のみをお使いください。ケーブルのいずれかの側に通電している間、ケーブルを接続したり取り外したりしないでください。すべての通信ケーブルにはシャーシ接地シールドが付いている必要があります。このシールドには銅ブレードとアルミ箔の両方が入っていないとなりません。D-Sub コネクターハウジングは金属導電タイプ（たとえば鋳造スズ）でなければならず、接地シールドブレードはコネクターハウジングで直接終端となっている必要があります。シールドドレンワイヤーは使用しないでください。

ケーブルの外径はケーブルコネクターのストレーンリリーフの内径に適合しており、張力をうまく逃すことができるようになっている必要があります。D-Sub コネクターは、装置のコネクターに両側 2 本のネジでしっかり固定してください。


USB 接続

非発火性フィールドワイヤリング装置（マウス、キーボード）は、関連する非発火性フィールドワイヤリング装置（本製品）のフロント USB ポート（Type A）が利用できます。非発火性フィールドワイヤリング装置（本製品）は、関連する非発火性フィールドワイヤリング装置（コンピューター）のフロント USB ポート（mini-B）で利用できます。

USB ポートに接続する装置は、非発火性だけでなく、以下の基準も満たす必要があります。


USB ケーブルの配線は以下のとおりです。

<Type A>



回路パラメーター	フロント USB (Type A)
回路電圧 = V_{oc}	5.25 Vdc
短絡電流 = I_{sc}	1,300 mA
関連するコンダクタンス容量 = C_a	265 μ F
関連するインダクタンス容量 = L_a	16 μ H

<mini-B>



回路パラメーター	フロントUSB (mini-B)
最大入力電圧 = V_{max}	5.25 Vdc
最大負荷電流 = I_{max}	0.1 mA
内部コンダクタンス容量 = C_i	0.24 μ F
内部インダクタンス容量 = L_i	16 μ H

注記：

1. 非発火性回路パラメーターは、上表のとおりです。

非発火性装置は次の条件の場合、組み合わせシステムとして未評価でも接続可能です。本製品 (関連する装置) の V_{oc} (もしくは U_o) および I_{sc} (もしくは I_o) が非発火性装置の V_{max} (U_i) および I_{max} (I_i) の値以下であること。接続する非発火性装置と接続ケーブルの最大コンダクタンス容量 $C_i + C_{cable}$ と最大インダクタンス容量 $L_i + L_{cable}$ が、関連する装置の C_a (C_o) と L_a (L_o) の値以下であること。

2. 関連する非発火性フィールドワイヤリング装置と非発火性フィールドワイヤリング装置は以下の条件を満たすこととします。

非発火性フィールドワイヤリング装置	-	関連する非発火性フィールドワイヤリング装置
V_{oc}	\leq	V_{max}
I_{sc}	\leq	I_{max}
C_a	\geq	$C_i + C_{cable}$
L_a	\geq	$L_i + L_{cable}$

3. ケーブルの電気的パラメーターが不明な場合、以下の値を使用できます。

$$C_{cable} = 196.85 \text{ pF/m (60 pF/ft)}$$

$$L_{cable} = 0.656 \text{ } \mu\text{H/m (0.20 } \mu\text{H/ft)}$$

4. 接続方法は、使用する国が定める電気工事規定に準拠する必要があります。

本製品はエンクロージャーに設置してください。Class I, Division 2 の領域に設置した場合、エンクロージャーは Division 2 の接続方法に 1 つ以上対応している必要があります。

▲ 危険

爆発のおそれ

- 電源と入出力 (I/O) の配線が Class I, Division 2 の配線方法に従って行なわれているか確認してください。
- Class I, Division 2 への適合性を損なうおそれがあるので代替部品は使用しないでください。
- 電源を遮断するか、危険区域でないことが確認できない限り、装置の切り離しをしないでください。
- 本製品にコネクタを取り付ける場合、または本製品からコネクタを取り外す場合は、その前に給電を止めてください。
- 電源、通信、および付属品の接続はポートに過剰な応力がかからないように行ってください。設置場所を決定するときは、振動環境を考慮してください。
- 電源、通信、および外部のケーブルはパネルまたはキャビネットにしっかりと取り付けてください。
- 市販の USB ケーブルのみを使用してください。
- 非発火性 USB 機器以外は接続しないでください。
- Class I, Division 2, Groups A, B, C, D の危険区域での使用に適しています。
- USB インターフェイスを使用する前に USB ケーブルが USB クランプを使って固定されているか確認してください。

上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。

COM1/COM2 のシリアルインターフェイス (RS-232C および RS-422/RS-485)

概要

注記： 各種ホストなど接続相手との接続方法については、ご使用の画面作成ソフトウェアの機器接続マニュアルをご確認ください。

ご使用のソフトウェアから、通信方法をRS-232CとRS-422/RS-485間で切り替えることができます。

シリアルインターフェイスにはアイソレーション機能はありません。内部でSG (信号接地) とFG (機能接地) が接続されています。シリアルインターフェイスコネクタが D-Sub の場合は、FG 端子をシェルに接続してください。

⚠️ ⚠️ 危険

感電と火災の危険

SG 端子を使って本製品と外部装置をつなぐ場合は、

- ・ グランドループが形成されないようにシステムを設計してください。
- ・ 接続相手がアイソレーションされていない場合、SGと接続相手側のSGを接続してください。
- ・ 回路故障のリスク軽減のため、SG を信頼できる接地接続に接続してください。

上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。

⚠️ 注意

通信の途切れ

- ・ ポートには過剰な応力がかからないようにしてください。
- ・ 通信ケーブルはパネルまたは盤内にしっかり固定してください。

上記の指示に従わないと、負傷または機器の損傷を負う可能性があります。

注記： 定格電流を使用してください。

RS-232C

D-Sub 9 ピン プラグコネクタ

製品側	ピン番号	RS-232C		
		信号名	方向	内容
	1	CD	入力	キャリア検出
	2	RD(RXD)	入力	受信データ
	3	SD(TXD)	出力	送信データ
	4	ER(DTR)	出力	データ端末レディ
	5	SG	-	信号グランド
	6	DR(DSR)	入力	データセットレディ
	7	RS(RTS)	出力	送信要求
	8	CS(CTS)	入力	送信可
	9	CI(RI)/VCC	入力/-	被呼表示 +5 Vdc ±5% 出力 0.25 A ^{*1} *2
	Shell	FG	-	フレームグランド (SG共通)

*1 9 番ピンの CI(RI)/VCC はソフトウェアで切り替えて使用します。VCC 出力は過電流からの保護はされていません。誤動作、故障の原因となりますので電流定格を守ってご使用ください。

*2 オープンボックス使用時は、COM1 VCC 出力と COM2 VCCの出力の合計が0.25 A になるように外部機器を使用してください。

嵌合固定金具 #4-40 (UNC)

推奨:

- 推奨コネクタ: XM3D-0921 オムロン (株) 製
- 推奨カバー: XM2S-0913 オムロン (株) 製
- 推奨ジャックスクリュー (#4-40 UNC): XM2Z-0073 オムロン (株) 製

RS-422/485

D-Sub 9 ピン プラグコネクタ

製品側	ピン番号	RS-422/RS-485		
		信号名	方向	内容
	1	RDA	入力	受信データ A(+)
	2	RDB	入力	受信データ B(-)
	3	SDA	出力	送信データ A(+)
	4	ERA	出力	データ端末レディ A(+)
	5	SG	-	信号グラウンド
	6	CSB	入力	送信可 B(-)
	7	SDB	出力	送信データ B(-)
	8	CSA	入力	送信可 A(+)
	9	ERB	出力	データ端末レディ B (-)
	Shell	FG	-	フレームグラウンド (SG 共通)

嵌合固定金具 #4-40 (UNC)

推奨:

- 推奨コネクタ: XM3D-0921オムロン (株) 製
- 推奨カバー: XM2S-0913オムロン (株) 製
- 推奨ジャックスクリュー (#4-40 UNC): XM2Z-0073オムロン (株) 製

補助出力/音声出力インターフェイス (AUX)


⚠️⚠️ 危険

感電と火災の危険

SG 端子を使って本製品と外部装置をつなぐ場合は、


- グラウンドループが形成されないようにシステムを設計してください。
- 接続相手がアイソレーションされていない場合、SGと接続相手側のSGを接続してください。
- 回路故障のリスク軽減のため、SG を信頼できる接地接続に接続してください。

上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。

接続ケーブル側	ピン番号	信号名	方向	内容
	1	LineOut	出力	Line Out
	2	LineOut_GND	出力	ライン出力グランド
	3	SP+	出力	スピーカー+
	4	SP-	出力	スピーカー-
	5	NC	-	接続なし
	6	ALARM+/BUZZER+	出力	(ソフトウェアで切り替え可能)
	7	ALARM-/BUZZER-	出力	

AUX コネクター: シュナイダーエレクトリック製 PFXZCDCNAUX1

出力回路



A 内部回路

B ピン番号 6: ALARM+/BUZZER+

C ピン番号 7:ALARM-/BUZZER-

D 負荷

E 外部電力

DVI-D 出力インターフェイス

⚠️ 危険

感電と火災の危険

SG 端子を使って本製品と外部装置をつなぐ場合は、

- グラウンドループが形成されないようにシステムを設計してください。
- 接続相手がアイソレーションされていない場合、SGと接続相手側のSGを接続してください。
- 回路故障のリスク軽減のため、SG を信頼できる接地接続に接続してください。

上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。

製品側	ピン番号	信号名	方向
	1	TMDS DATA 2-	出力
	2	TMDS DATA 2+	出力
	3	TMDS DATA 2 SHIELD	-
	4	NC	-
	5	NC	-
	6	DDC Clock	出力
	7	DDC Data	入出力
	8	NC	-
	9	TMDS DATA 1-	出力
	10	TMDS DATA 1+	出力
	11	TMDS DATA 1 SHIELD	-
	12	NC	-
	13	NC	-
	14	+5 Vdc Power	-
	15	GND	接地
	16	SP-5B40: NC SP-5B41: Hot Plug Detect	SP-5B40: - SP-5B41: 入力
	17	TMDS DATA 0-	出力
	18	TMDS DATA 0+	出力
	19	TMDS DATA 0 SHIELD	-
	20	NC	-
	21	NC	-
	22	TMDS CLOCK SHIELD	-
	23	TMDS CLOCK+	出力
	24	TMDS CLOCK -	出力
Shell	FG	フレームグラウンド	

推奨:

シュナイダーエレクトリック製 DVI-D ケーブル (FP-DV01-50 <5 m>)

注記:

- ノイズフリー動作には、推奨 DVI-D ケーブルを使用してください。
- 以下の注記は SP-5B40 のみに適用されます。
 - DVI-D 出力は最大 XGA (1,024 x 768) の分解能に対応しています。画面出力モードがクローンモードに設定されている場合は、ディスプレイモジュール側の最大表示分解能は DVI-D 出力側の表示分解能と同じ XGA (1,024 x 768) です。
 - DVI-D 出力は、Hot Plug Detect (HPD) に対応していません。本体の電源がオンの状態で外部ディスプレイを接続しても、本製品は XGA で表示信号を出力しません。外部ディスプレイが XGA 入力に対応していない場合は、画面は表示されません。

外観図と各部寸法図


この章の内容

スタンダードボックス.....	66
パワーボックス.....	67
オープンボックス.....	67
プレミアムディスプレイ.....	68
アドバンストディスプレイ.....	71
ボックスモジュールとディスプレイモジュール - 両方を合わせた寸法.....	73

スタンダードボックス

SP-5B00

外形寸法



1 正面図


2 左側面図

3 底面図

パワーボックス

SP-5B10

外形寸法




- 1 正面図
- 2 左側面図
- 3 底面図

オープンボックス

SP-5B40/SP-5B41

外形寸法




- 1 正面図
- 2 左側面図
- 3 底面図

プレミアムディスプレイ

SP-5500TP


外形寸法



- 1 正面図
- 2 左側面図
- 3 底面図

SP-5600TP/SP-5660TP


外形寸法



- 1 正面図
- 2 左側面図
- 3 底面図

SP-5700TP


外形寸法



- 1 正面図
- 2 左側面図
- 3 底面図

SP-5700WC


外形寸法



- 1 正面図
- 2 左側面図
- 3 底面図

SP-5800WC

外形寸法




- 1 正面図
- 2 左側面図
- 3 底面図

アドバンスディスプレイ

SP-5400WA


外形寸法



- 1 正面図
- 2 左側面図
- 3 底面図

SP-5500WA


外形寸法



- 1 正面図
- 2 左側面図
- 3 底面図

SP-5600WA


外形寸法



- 1 正面図
- 2 左側面図
- 3 底面図

SP-5600TA

外形寸法




- 1 正面図
- 2 左側面図
- 3 底面図

ボックスモジュールとディスプレイモジュール - 両方を合わせた寸法

ボックスモジュール付きSP-5500TP

外形寸法




1 正面図

2 左側面図

3 底面図

ケーブルつき外觀図



*1 取り付け金具の回転部分

*2 取り付け金具のネジの中心からネジの中心までの寸法値

1 右側面図

2 正面図

3 左側面図


4 底面図

5 上面図

注記： 上図はすべて、ケーブルの曲げを考慮した寸法値です。ただし、接続するケーブルの種類によって寸法値は変わります。設計の際の参考値として目安にしてください。


ボックスモジュール付きSP-5600TP/SP-5660TP

外形寸法



- 1 正面図
- 2 左側面図
- 3 底面図

ケーブルつき外観図



*1 取り付け金具の回転部分

*2 取り付け金具のネジの中心からネジの中心までの寸法値

1 右側面図

2 正面図

3 左側面図


4 底面図

5 上面図

注記： 上図はすべて、ケーブルの曲げを考慮した寸法値です。ただし、接続するケーブルの種類によって寸法値は変わります。設計の際の参考値として目安にしてください。

ボックスモジュール付きSP-5700TP

外形寸法




1 正面図

2 左側面図

3 底面図

ケーブルつき外観図



*1 取り付け金具の回転部分

*2 取り付け金具のネジの中心からネジの中心までの寸法値

1 右側面図

2 正面図

3 左側面図


4 底面図

5 上面図

注記： 上図はすべて、ケーブルの曲げを考慮した寸法値です。ただし、接続するケーブルの種類によって寸法値は変わります。設計の際の参考値として目安にしてください。


ボックスモジュール付きSP-5700WC

外形寸法



- 1 正面図
- 2 左側面図
- 3 底面図

ケーブルつき外觀図



*1 取り付け金具の回転部分

*2 取り付け金具のネジの中心からネジの中心までの寸法値

1 右側面図

2 正面図

3 左側面図


4 底面図

5 上面図

注記： 上図はすべて、ケーブルの曲げを考慮した寸法値です。ただし、接続するケーブルの種類によって寸法値は変わります。設計の際の参考値として目安にしてください。


ボックスモジュール付きSP-5800WC

外形寸法



- 1 正面図
- 2 左側面図
- 3 底面図

ケーブルつき外觀図



*1 取り付け金具の回転部分

*2 取り付け金具のネジの中心からネジの中心までの寸法値

1 右側面図

2 正面図

3 左側面図


4 底面図

5 上面図

注記： 上図はすべて、ケーブルの曲げを考慮した寸法値です。ただし、接続するケーブルの種類によって寸法値は変わります。設計の際の参考値として目安にしてください。

ボックスモジュール付きSP-5400WA

外形寸法




1 正面図

2 左側面図

3 底面図

ケーブルつき外觀図



*1 取り付け金具の回転部分

*2 取り付け金具のネジの中心からネジの中心までの寸法値

1 右側面図

2 正面図

3 左側面図


4 底面図

5 上面図

注記：上図はすべて、ケーブルの曲げを考慮した寸法値です。ただし、接続するケーブルの種類によって寸法値は変わります。設計の際の参考値として目安にしてください。

ボックスモジュール付きSP-5500WA

外形寸法




1 正面図

2 左側面図

3 底面図

ケーブルつき外觀図



*1 取り付け金具の回転部分

*2 取り付け金具のネジの中心からネジの中心までの寸法値

1 右側面図

2 正面図

3 左側面図


4 底面図

5 上面図

注記： 上図はすべて、ケーブルの曲げを考慮した寸法値です。ただし、接続するケーブルの種類によって寸法値は変わります。設計の際の参考値として目安にしてください。


ボックスモジュール付きSP-5600WA

外形寸法



- 1 正面図
- 2 左側面図
- 3 底面図

ケーブルつき外観図



*1 取り付け金具の回転部分

*2 取り付け金具のネジの中心からネジの中心までの寸法値

1 右側面図

2 正面図

3 左側面図


4 底面図

5 上面図

注記： 上図はすべて、ケーブルの曲げを考慮した寸法値です。ただし、接続するケーブルの種類によって寸法値は変わります。設計の際の参考値として目安にしてください。

ボックスモジュール付き SP-5600TA

外形寸法




1 正面図

2 左側面図

3 底面図

ケーブルつき外觀図



*1 取り付け金具の回転部分

*2 取り付け金具のネジの間隔

1 右側面図

2 正面図

3 左側面図

4 底面図

5 上面図

注記： 上図はすべて、ケーブルの曲げを考慮した寸法値です。ただし、接続するケーブルの種類によって寸法値は変わります。設計の際の参考値として目安にしてください。

取り付けと配線

この章の内容

取り付け.....	88
配線方法.....	99
USB ケーブル抜け防止クランプ.....	103
AUX コネクター.....	106
SD カードの挿入/取り外し.....	107
CFast カードの挿入/取り外し.....	111
フロント USB カバー.....	113
アイソレーションユニットと USB/RS-422/485 変換アダプター.....	115

取り付け

概要

本製品は、タイプ 1、タイプ 4X (室内専用)、またはタイプ 13 エンクロージャーの平面上に取り付けられるように設計されています。

本製品は清潔で乾燥し、かつ管理された頑丈な環境を提供するエンクロージャーにパネルを取り付けてください (IP65F、IP66F、IP67F、タイプ 1、タイプ 4X [室内専用]、またはタイプ 13 エンクロージャー)。

アドバンスディスプレイ用には、フロント面は IP66F、IP67F、タイプ 1、タイプ 4X (室内専用) またはタイプ 13 エンクロージャーとなります。

プレミアムディスプレイでは、工場出荷時に取り付け済みのフロント USB カバー (ネジなし) を使用する場合、フロント面は、IP65F、IP67F またはタイプ 1 エンクロージャーとなります。フロント USB カバーにシュナイダーエレクトリック製フロント USB カバー (ネジ付き*) (型式: PFXZCDCVUS1) をご使用の場合、本製品のフロント面は、IP66F、IP67F、タイプ 1、タイプ 4X (室内専用) またはタイプ 13 エンクロージャーとなります。

表示器フロント面		エンクロージャーフロント面	
プレミアムディスプレイ		アドバンスディスプレイ	
ネジ無し	ネジ付き		
IP65F、IP67F、タイプ 1	IP66F、IP67F、タイプ 1、タイプ 4X (室内専用)、タイプ 13	IP66F、IP67F、タイプ 1、タイプ 4X (室内専用)、タイプ 13	IP65F、IP66F、IP67F、タイプ 1、タイプ 4X (室内専用)、タイプ 13

プレミアムディスプレイでは、工場出荷時に取り付け済みのフロント USB カバー、またはネジ付きフロント USB カバーのいずれをご使用の場合でも、フロント USB カバーが開いている状態のときは、本製品のフロント面は、タイプ 1 エンクロージャーとなります。




本製品を機器に組み込む場合は、以下の事項にご注意ください。

- 本製品の背面部はエンクロージャーとして認定されていません。本製品を機器に組み込む際は、機器全体として規格に適合するエンクロージャーを構成してください。
- 本製品は剛性の高いエンクロージャーに取り付けてください。
- 本製品は屋外使用を前提に設計されていません。また、室内専用機として UL 認証を取得しています。
- 本製品は前面取り付けで使用してください。


*1 適正な締め付けトルクは 0.5 N•m (4.4 lb-in) です。

注記 : IP65F、IP66F および IP67F は UL 認証には該当しません。

取り付け条件

▲ 注意
<p>火傷のおそれ</p> <p>操作中はベゼルや後部の外枠に触れないでください。</p> <p>上記の指示に従わないと、負傷または機器の損傷を負う可能性があります。</p>
<p>設置する壁またはケースの面が平坦で、良好な状態にあり、尖った角がないことを確認してください。壁内側のパネルカット付近に金属製の補強板を取り付けることで、強度を向上させることができます。</p> <p>必要な強度レベルに基づいて、エンクロージャー壁面の厚さを 1.6...5 mm (0.06...0.2 in) で決定します。</p> <p>パネル厚範囲であっても、パネルの材質、大きさによっては本製品や接続機器の取り付け位置によりパネルが反る場合があります。パネルの反りを防止するためには、補強板をつけることも有効です。</p> <p>使用周囲温度と使用周囲湿度が環境仕様、50 ページで指定された範囲内にあることを確認のうえ、使用してください。本製品をケースやエンクロージャーに組み込んで使用する場合は、盤内と表示面側の両方の温度を使用周囲温度としてください。</p>
 <p>表示面側 盤内</p>
<p>他の機器の発熱で本製品が過熱しないようにしてください。</p> <p>縦取り付けの場合は、本製品の右側面が上になっていることを確認してください。つまり、DC 電源コネクターが上になるようにしてください。</p> <p>注記： 縦取り付けの場合は、ご使用の画面作成ソフトウェアでの対応状況をご確認ください。</p>
 <p>1 電源コネクター</p>
<p>本製品を斜めに設置する場合は、垂直より 30° 以内になしてください。</p>
 <p>30° 以下</p>
<p>本製品を垂直より 30° を越えて設置する場合は、強制空冷などを行い、使用周囲温度が 40 °C (104 °F) 以下になるようにしてください。使用周囲温度が 40 °C (104 °F) 以下になるように、強制空冷 (ファン、エアコン) を使用する必要が生じることがあります。</p>

保守性、操作性、および風通しを良くするため、本製品と構造物や部品との間には 100 mm (3.94 in) 以上のスペースをとってください。



ストレージカードを挿入または取り外すために十分なスペースを設けてください。

無線 LAN モデルでは、無線 LAN アンテナの部分を手や体、その他の物でふさがないようにしてください。アンテナがふさがれていると、無線 LAN 通信で干渉が発生する可能性があります。

圧力差

本製品の利用および設置の際には、本製品を搭載するエンクロージャーの内部と外部の圧力差をなくすようにすることが重要です。エンクロージャー内部側の圧力が高くなると、ディスプレイの前面膜に層間剥離が生じる可能性があります。ごく小さな圧力差でも、膜の広範囲に作用して層間剥離を生じる大きな力が発生し、タッチ機能が損なわれることがあります。複数のファンや換気装置によって、別々の部屋において異なる速度で空気を移動させるような場合に、圧力差が発生しやすくなります。以下に示す手法を用いて、本製品の機能が圧力差による影響を受けないようにしてください。

1. エンクロージャー内部の電線管接続部、特に圧力が異なると思われる部屋につながる接続部をすべて密封してください。
2. 必要に応じて、エンクロージャーの底部に小さな穴を設け、内部と外部の圧力が常に等しくなるようにしてください。

無線 LAN モデル

▲ 警告

電磁干渉、電波干渉

無線 LAN モデルの使用制限に関する方針が不明な場合は、製品の電源を入れる前にその場所の管理者や責任者の承認を得てください。

上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。

2.4 GHz 帯使用の無線機器について

無線 LAN モデルは、多くの無線機器で使用されている 2.4 GHz 帯域を使用します。電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、移動体識別用の構内無線局 (免許を要する無線局) および特定小電力無線局 (免許を要しない無線局) ならびにアマチュア無線局 (免許を要する無線局) が運用されています。

1. 無線 LAN モデルを使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局、特定小電力無線局、アマチュア無線局等の「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万が一、無線 LAN モデルと「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに無線 LAN モデルの使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または無線 LAN モデルの運用を停止 (電波の発射を停止) し、無線ネットワークを管理する管理者および責任者と対処をご相談ください。

無線 LAN のセキュリティについて

無線 LAN では、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

1. 通信内容の盗用:

- 悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、ID やパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報、メールの内容等の通信 内容を盗み見られる可能性があります

2. 不正侵入:

悪意ある第三者が、次の目的で、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスしている場合があります。


- 個人情報や機密情報を取り出す (情報漏洩)
- 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す (なりすまし)
- 傍受した通信内容を書き換えて発信する (改ざん)
- コンピューターウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する (破壊) などの行為をされてしまう可能性があります。

本来無線 LAN 製品はセキュリティに関する仕組みを持っていますので、その設定を行って製品を使用することで、上記問題が発生する可能性は少なくなります。

セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお奨めします。

パネルカット寸法

パネルカット寸法に従って、取り付け穴を開けます。



機種名	A	B	C
SP-5500TP	259 mm (+1/-0 mm) (10.2 in [+0.04/-0 in])	201 mm (+1/-0 mm) (7.91 in [+0.04/-0 in])	1.6...5 mm (0.06...0.2 in)
SP-5600TP	301.5 mm (+1/-0 mm) (11.87 in [+0.04/-0 in])	227.5 mm (+1/-0 mm) (8.96 in [+0.04/-0 in])	
SP-5660TP			
SP-5700TP	383.5 mm (+1/-0 mm) (15.1 in [+0.04/-0 in])	282.5 mm (+1/-0 mm) (11.12 in [+0.04/-0 in])	
SP-5700WC	396 mm (+1/-0 mm) (15.59 in [+0.04/-0 in])	277 mm (+1/-0 mm) (10.91 in [+0.04/-0 in])	
SP-5800WC	465 mm (+1/-0 mm) (18.31 in [+0.04/-0 in])	319 mm (+1/-0 mm) (12.56 in [+0.04/-0 in])	
SP-5400WA	190 mm (+1/-0 mm) (7.48 in [+0.04/-0 in])	135 mm (+1/-0 mm) (5.31 in [+0.04/-0 in])	
SP-5500WA	255 mm (+1/-0 mm) (10.04 in [+0.04/-0 in])	185 mm (+1/-0 mm) (7.28 in [+0.04/-0 in])	
SP-5600WA	295 mm (+1/-0 mm) (11.61 in [+0.04/-0 in])	217 mm (+1/-0 mm) (8.54 in [+0.04/-0 in])	
SP-5600TA	301.5 mm (+1/-0 mm) (11.87 in [+0.04/-0 in])	227.5 mm (+1/-0 mm) (8.96 in [+0.04/-0 in])	

ボックスモジュールの取り付け

ボックスモジュールをディスプレイモジュールまたはボックスモジュール用 DC 電源アダプターに取り付けます。

⚠️ 危険

感電、爆発、閃光アークの危険性

- システムのカバーまたは部品を取り外す前、および付属品、ハードウェア、またはケーブルの取り付け / 取り外しの前に、装置のすべての電源を外してください。
- ディスプレイモジュールまたはボックスモジュール用 DC 電源アダプターおよび電源供給元の両方から電源ケーブルを外してください。
- 電源オフの確認は、必ず正しい定格の電圧検出装置を使用し、電源が供給されていないことを確認してください。
- ディスプレイモジュールまたはボックスモジュール用 DC 電源アダプターに電源を入れる前に、システム内のすべてのカバーおよび部品を取り付けて固定してください。




上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。

注記

機器の損傷

- 縦取り付けの場合は、先にディスプレイモジュールまたはボックスモジュール用 DC 電源アダプターにボックスモジュールを取り付けてから、パネルに取り付けてください。
- ディスプレイモジュールまたはボックスモジュール用 DC 電源アダプターにボックスモジュールを取り付ける場合は、ディスプレイモジュールまたはボックスモジュール用 DC 電源アダプターの画面を下にして、清潔で水平なところにおいてください。
- 一次電池を交換できるのは有資格者のみです。

上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。

手順	手順内容
1	<p>ボックスモジュール上面にあるロック (LOCK) を手前に引き、ロックを解除します。</p>  <p>1 ロック (LOCK)</p>
2	<p>ボックスモジュール底面の左右にある突起物を、ディスプレイモジュールまたはボックスモジュール用 DC 電源アダプターの背面にある 2 箇所の穴に差し込み、ボックスモジュールを装着します。</p>  <p>2 突起物 3 ボックスモジュール 4 差し込み穴 5 ディ스플레이モジュールまたはボックスモジュール用 DC 電源アダプター</p>
3	<p>ボックスモジュール上面のロック (LOCK) を完全に押し込み、ボックスモジュールをディスプレイモジュールまたはボックスモジュール用 DC 電源アダプターに固定します。</p>  <p>1 ロック (LOCK)</p>

注記： ディ스플레이モジュールのパネルへの取り付け方法については、パネルへの取り付け、95 ページを参照してください。ボックスモジュール用 DC 電源アダプターのパネルからの取り付け方法については、ボックスモジュール用 DC 電源アダプター取扱説明書を参照してください。

ボックスモジュールの取り外し

ボックスモジュールをディスプレイモジュールまたはボックスモジュール用 DC 電源アダプターから取り外します。

⚠️ 危険

感電、爆発、閃光アークの危険性

- システムのカバーまたは部品を取り外す前、および付属品、ハードウェア、またはケーブルの取り付け / 取り外しの前に、装置のすべての電源を外してください。
- ディスプレイモジュールまたはボックスモジュール用 DC 電源アダプターおよび電源供給元の両方から電源ケーブルを外してください。
- 電源オフの確認は、必ず正しい定格の電圧検出装置を使用し、電源が供給されていないことを確認してください。
- ディスプレイモジュールまたはボックスモジュール用 DC 電源アダプターに電源を入れる前に、システム内のすべてのカバーおよび部品を取り付けて固定してください。



上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。

注記

機器の損傷

縦取り付けの場合は、ディスプレイモジュールまたはボックスモジュール用 DC 電源アダプターをパネルから取り外す前に、ボックスモジュールをディスプレイモジュールまたはボックスモジュール用 DC 電源アダプターから取り外さないでください。

上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。

手順	手順内容
1	<p>縦取り付けの場合は、ディスプレイモジュールまたはボックスモジュール用 DC 電源アダプターをパネルから取り外し、ディスプレイモジュールまたはボックスモジュール用 DC 電源アダプターのフロント面を下にして、清潔で水平なところに置きます。</p> <p>注記： ボックスモジュール用 DC 電源アダプターのパネルからの取り外し方法については、ボックスモジュール用 DC 電源アダプター取扱説明書を参照してください。</p>
2	<p>ボックスモジュール上面にあるロック (LOCK) を図の矢印の方向に引き解除します。</p>  <p>1 ロック (LOCK) 2 ディスプレイモジュールまたはボックスモジュール用 DC 電源アダプター</p>
3	<p>ボックスモジュールを図の矢印 (A) の方向に持ち上げ、矢印 (B) の方向にスライドさせて取り外します。</p> 

▲ 注意

怪我のおそれ

ディスプレイモジュールまたはボックスモジュール用 DC 電源アダプターから取り外す際は、ボックスモジュールを落とさないようご注意ください。

- 金具を取り外した後、本製品を支えてください。
- 両手を使用してください。

上記の指示に従わないと、負傷または機器の損傷を負う可能性があります。

パネルへの取り付け

⚡⚡ 危険

感電、爆発、閃光アークの危険性

- システムのカバーまたは部品を取り外す前、および付属品、ハードウェア、またはケーブルの取り付け / 取り外しの前に、装置のすべての電源を外してください。
- ディスプレイモジュールおよび電源供給元の両方から電源ケーブルを外してください。
- 電源オフの確認は、必ず正しい定格の電圧検出装置を使用し、電源が供給されていないことを確認してください。
- ディスプレイモジュールに電源を入れる前に、システム内のすべてのカバーおよび部品を取り付けて固定してください。


上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。





注記

機器の損傷

- 縦取り付けの場合は、ディスプレイモジュールにボックスモジュールを取り付けてから、パネルに取り付けてください。
- 取り付け金具を取り付ける、または取り外す間は、パネルカットの中で本製品を安定させてください。

上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。

手順	手順内容
1	縦取り付けの場合は、ディスプレイモジュールの表示面を下にして、清潔で水平なところに置き、ボックスモジュールをディスプレイモジュールに取り付けます。
2	ディスプレイモジュールの周囲にあるベゼルの溝に、防滴ガスケットがしっかり装着されていることを確認します。 注記： 防滴ガスケットは、防滴効果に加え振動吸収効果を得るために必ず使用してください。防滴ガスケットの交換方法については、防滴ガスケットの交換, 118 ページを参照してください。
3	ディスプレイモジュールのパネルカット寸法, 91 ページに従って、パネルに取り付け穴を開け、ディスプレイモジュールを前面側から取り付けます。 

手順	手順内容
4	<p>ディスプレイモジュールの上部にある脱落防止フックがパネルに掛かっていることを確認します。</p> <p>SP-5400WA以外</p>  <p>SP-5400WA</p>  <p>1 脱落防止フック 2 パネル</p>
5	<p>プラスドライバーを使用し、上下左右にある取り付け金具を、対角かつ交互に少しずつ右回しに締めます。この際、取り付け金具のL型部分(下図2)が垂直に上がりきった状態で固定されていることを確認してください。適正な締め付けトルクは0.5 N・m (4.4lb-in)です。</p> <p>注記：</p> <ul style="list-style-type: none"> ディスプレイモジュールが正しい位置に取り付けられていないと、脱落のおそれがあります。 パネルが厚い(約5 mm [0.2 in]) 場合、取り付け金具のL型部分が回らないことがあります。その場合は本製品を正面から押さえながらネジを締めてください。   <p>1 取り付け金具 2 取り付け金具のL型部分</p> <p>取り付け金具数</p> <p>15型以上モデル:</p> <ul style="list-style-type: none"> 上面 - 2、底面 - 2、右側面 - 2、左側面 - 2 <p>12型以下モデル:</p> <ul style="list-style-type: none"> 上面 - 2、底面 - 2、右側面 - なし、左側面 - なし

注記

エンクロージャーの破損

ネジを締め付けるときに、0.5 N・m (4.4 lb-in) を上回るトルクをかけないでください。

上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。

パネルからの取り外し

⚠️⚠️ 危険

感電、爆発、閃光アークの危険性

- システムのカバーまたは部品を取り外す前、および付属品、ハードウェア、またはケーブルの取り付け / 取り外しの前に、装置のすべての電源を外してください。
- ディスプレイモジュールおよび電源供給元の両方から電源ケーブルを外してください。
- 電源オフの確認は、必ず正しい定格の電圧検出装置を使用し、電源が供給されていないことを確認してください。
- ディスプレイモジュールに電源を入れる前に、システム内のすべてのカバーおよび部品を取り付けて固定してください。



上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。

注記

機器の損傷

- 縦取り付けの場合は、ディスプレイモジュールまたはボックスモジュール用 DC 電源アダプターをパネルから取り外す前に、ボックスモジュールをディスプレイモジュールから取り外さないでください。
- 取り付け金具を取り付ける、または取り外す間は、パネルカットの中で本製品を安定させてください。

上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。

手順	手順内容
1	<p>プラスドライバーを使用し、上下左右にある取り付け金具を、対角かつ交互に少しずつ左回しに緩めます。</p>  <p>1 背面</p> <p>注記：</p> <ul style="list-style-type: none"> ご使用機種の取り付け金具数については、「パネルへの取り付け」, 95 ページ のステップ 5 の「取り付け金具数」をご覧ください。 パネルが厚い (約 5 mm [0.2 in]) 場合、取り付け金具の L 型部分が回らないことがあります。その場合は本製品を正面から押さえながらネジを緩めてください。
2	<p>ディスプレイモジュール上面の脱落防止フックを工具などで押し込みながら、ディスプレイモジュールをパネルからゆっくり取り外します。</p>  <p>1 パネル</p> <p>2 前面</p>

▲ 注意

怪我のおそれ

パネルから取り外す際は、本製品を落とさないようにご注意ください。

- 金具を取り外した後、本製品を支えてください。
- 両手を使用してください。
- 脱落防止フックを押し込む際は、指を怪我しないように十分ご注意ください。

上記の指示に従わないと、負傷または機器の損傷を負う可能性があります。

注記

機器の損傷

脱落防止フックを押し込みながら、または脱落防止フックがパネルに当たらないよう、本製品を取り外してください。破損するおそれがあります。

上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。

配線方法

DC 電源ケーブル接続方法

⚠️⚠️ 危険

感電、爆発、閃光アークの危険性

- システムのカバーまたは部品を取り外す前、および付属品、ハードウェア、またはケーブルの取り付け / 取り外しの前に、装置のすべての電源を外してください。
- 本製品の電力端子に配線を行う前に電源が供給されていないことを確認してください。
- 電源オフの確認は、必ず正しい定格の電圧検出装置を使用し、電源が供給されていないことを確認してください。
- 本製品に電源を入れる前に、システム内のすべてのカバーおよび部品を取り付けて固定してください。
- 本製品を使用するには、必ず指定の電圧をご使用ください。本製品は 12 ~ 24 Vdc の電源を使用するように設計されています。電源を入れる前に、ご使用の装置が DC 対応であるかを常に確認してください。
- 本製品には電源スイッチがないため、ブレーカーを取り付けてください。
- 本製品の FG 端子を必ず接地してください。


上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。

注記：

- SG (信号接地) と FG (機能接地) は本製品内部で接続されています。
- FG 端子を接続する場合はアースに落としてあるかを確認してください。本製品に接地が施されていないと、電磁妨害(EMI)がひどくなることがあります。

DC電源ケーブルの準備

- 接地線には電源線と同じかそれ以上の太さの線を使用してください。
- 電源用のケーブルにアルミニウム電線を使用しないでください。
- 短絡防止のため、推奨する絶縁スリーブ付き棒端子をご使用ください。
- より線を使用する場合、芯線のよじりが適切でないと、芯線のヒゲ線同士またはヒゲ線と隣の電極とが短絡するおそれがあります。
- 芯線の種類は単線またはより線です。
- 温度定格が 75 °C (167 °F) 以上の銅芯線を使用してください。

電源ケーブルの太さ	0.75...2.5 mm ² (18...13 AWG)*1
芯線の状態	単線またはより線
芯線の長さ	 <p>The diagram shows a cross-section of a wire being crimped onto a terminal. A dimension line indicates a length of 10 mm (0.39 in) for the crimped section.</p>
推奨ドライバー*2	SZS 0.6x3.5 (1205053)
推奨棒端子*2	3201288 AI 0,75-10 GY 3200182 AI 1 -10 RD 3200195 AI 1,5 -10 BK 3202533 AI 2,5 -10 BU
推奨棒端子用圧着工具*2	CRIMPFOX 6


*1 UL 対応の場合は AWG 14、または AWG 13 を使用してください。

*2 品目はフエニックス・コンタクト (株) 製です。


DC 電源コネクタ仕様:スプリング端子台

SP-5400WA以外の機種にはライトアングルタイプの電源コネクタが同梱されています。SP-5400WAにはストレートタイプの電源コネクタが同梱されています。

ライトアングルタイプ



ストレートタイプ



接続端子	配線
+	12...24 Vdc
-	0 Vdc
FG	本製品の筐体に接続されている接地用端子

注記：

- SP-5400WAには、ライトアングルタイプは接続できません。
- ライトアングルタイプ: シュナイダーエレクトリック製 PFXZCBCNDC2
ストレートタイプ: シュナイダーエレクトリック製 PFXZCBCNDC1

DC電源ケーブル接続方法

手順	手順内容
1	通電されていないことを確認します。
2	定格電圧を確認し、電源部の「DC24 V」と書かれたシールをはがします。
3	電源ケーブルからの各配線を棒端子に接続します。
4	小型のマイナスドライバーを使用して開口ボタンを押し、必要なピンの穴を開けます。
5	対応する電源ケーブル内の各電線を穴の奥まで差し込みます。開口ボタンを離すと穴が閉まり、固定されます。 <div style="text-align: center;"> </div> <p>より線を使用する場合は、隣の配線と短絡しないようにしてください。</p>
6	3つの電線を挿入した後、DC電源コネクタを本製品の電源コネクタに挿入します。 注記： シュナイダーエレクトリック製オプションのネジあり DC電源コネクタ (型式 CA7-ACCNL-01 または PFXZCHCND3) をご使用の場合は、両端のネジをマイナスドライバーで固定してください。適正な締め付けトルクは 0.5 N・m (4.4lb-in) です。

注記：

- ケーブルの接合部分にはんだ付けしないでください。
- FG 端子に正しく電線が挿入されていないと、タッチが正常に応答しない場合があります。

電源供給時の注意事項

注意事項

⚠️⚠️ 危険

短絡、火災、装置の意図しない動作

偶発的な接続の切り離しを防止するために、電源ケーブルに過剰な力を加えることを避けてください。

- 電源ケーブルはパネルまたはキャビネットにしっかり固定してください。
- 本製品のパネルやキャビネットへの取り付けは電源ケーブルや通信線を接続する前に行なってください。


上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。

耐ノイズ/耐サージ性を高めるために


- 本製品の主回路 (高電圧、大電流) 線、動力線、入出力線、電源ケーブルは、それぞれ束線や接近することなく、系列を分離して配線してください。動力線を別系統で配線できない場合は、入出力線としてシールドケーブルを使用してください。
- 電源ケーブルはできるだけ短くし、必ず電源供給部に近いところから、より合わせて (ツイストペアで) 接続してください。
- 電源ラインのノイズが多い場合、ノイズフィルター等でノイズを減少させてから給電してください。
- 雷サージ対策にサージ保護デバイスを接続してください。
- 耐ノイズ性を高めるためには、電源ケーブルにフェライトコアを取り付けてください。

電源の接続

- 本製品に電力を供給するときは、図のように接続してください。




- DC 入力には、Class 2 の電源または SELV (安全超低電圧) 回路と LIM (限定エネルギー) 回路を使用してください。
- 以下にサージ保護デバイス接続を示します。



- 直撃雷による大きな電磁界の影響により誘導雷サージが発生し、本製品の破損を招くおそれがありますので、サージ保護デバイスを設置してください。また、本製品のわたり接地線は、できるだけサージ保護デバイスの接地端子に近い位置に接続することをお勧めします。

落雷時の大きな雷サージエネルギーが避雷針の接地へ流れることにより、接地電位の変動による本製品への影響が予測されます。避雷針の接地点と、サージ保護デバイスの接地点を十分離すことをお勧めします。

- 電圧変動が規定値以上の場合は、安定化電源を接続してください。




- 1 安定化電源
- 2 より線
- 3 本製品

接地

専用接地

FG (機能接地) 端子は必ずアースに落としてください。本製品と他のデバイスの FG は以下のように必ず分離してください。



注意事項


- 接地抵抗が 100 Ω 以下であることを確認してください。*1
- 2 mm² (AWG14) 以上の FG (接地用) 電線を使用してください。*1接地点は、本製品の近くで接地線の距離を短くしてください。接地線が長くなる場合は、太い絶縁線を通して敷設してください。
- SG (信号接地) と FG (機能接地) は本製品内部で接続されています。他の機器と SG を接続する場合、グランドループが形成されないように注意してください。

*1 地域の規定および基準に従ってください。


共有接地

本製品に接地が施されていないと、電磁妨害 (EMI) がひどくなることがあります。接地は EMC レベルの電磁波耐性を保証できるものにします。EMIは過度の電磁干渉を引き起こすおそれがあります。次の共有接地をのぞく接地線のわたり配線は絶対に行わないでください。専用接地がとれないときは、共有接地としてください。共有接地点がD種接地相当であれば、利用することができます。

共有接地: 良



わたり接地: 禁止



USB ケーブル抜け防止クランプ

USB クランプ Type A (1 ポート)

概要

USBデバイスを使用する場合は、USBケーブル抜け防止クランプをUSBインターフェイスに取り付け、USBケーブルの接続が外れることを防止してください。

▲危険






爆発のおそれ

- 電源と入出力 (I/O) の配線が Class I、Division 2 の配線方法に従って行なわれているか確認してください。
- Class I、Division 2 への適合性を損なうおそれがあるので代替部品は使用しないでください。
- 電源を遮断するか、危険区域でないことが確認できない限り、装置の切り離しをしないでください。
- 本製品にコネクタを取り付ける場合、または本製品からコネクタを取り外す場合は、その前に給電を止めてください。
- 電源、通信、および付属品の接続はポートに過剰な応力がかからないように行ってください。設置場所を決定するときは、振動環境を考慮してください。
- 電源、通信、および外部のケーブルはパネルまたはキャビネットにしっかりと取り付けてください。
- 市販の USB ケーブルのみを使用してください。
- 非発火性 USB 機器以外は接続しないでください。
- Class I、Division 2、Groups A、B、C、D の危険区域での使用に適しています。
- USB インターフェイスを使用する前に USB ケーブルが USB クランプを使って固定されているか確認してください。

上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。


USB クランプ Type A (1 ポート)

注記： クリップのエッジは薄い形状のため手を切らないようにご注意ください。

手順	手順内容
1	<p>クリップと USB ケーブルのコネクターシールドの USB マーク  のついた面を重ね合わせます。クリップは、USB ケーブルのコネクターの長さが 27 ~ 43.5 mm (1.06 ~ 1.71 in) まで対応できます。</p>  <p>注記： USB1とUSB2の両方にUSBケーブル抜け防止クランプを取り付ける場合は、USB1はUSBマークの付いている面に、USB2はUSBマークの付いていない面にクリップを重ね合わせ、タイ同士がぶつからないように取り付けます。</p>
2	<p>クリップと USB ケーブルのコネクターシールドの面を重ね合わせ、クリップを固定する穴の位置を決めます。確実に固定するために、クリップの穴は、コネクターシールドの根元から一番近いものを選んでください。</p> 
3	<p>図のように、タイをクリップの穴に通します。次に、USBケーブルがタイの輪の中を通るようにタイを回してヘッドに少し通すと、クリップがUSBケーブルに固定されます。</p>  <p>注記：</p> <ul style="list-style-type: none"> • あらかじめヘッドの向きを確認しUSBケーブルがタイの輪の中を通った状態でタイをヘッドに通せるようにしてください。 • 付属のタイは、シュナイダーエレクトロニクス製 PFZCBLUSA1、または、幅 4.8 mm (0.19 in)、厚さ 1.3 mm (0.05 in) の市販品で代用できます。
4	<p>ステップ(3)のUSBケーブルを、クリップのグリップを押しながら、USBホストインターフェイスにしっかりと奥まで差し込みます。クリップのツメが本製品に引っかかりUSBケーブルが抜けないことを確認してください。</p> 

USB クランプ Type A (1ポート) の取り外し

クリップのグリップ部を押し込みながらUSBケーブルを抜きます。



USB クランプ mini-B (1ポート)

概要

USB デバイスを使用する場合、シュナイダーエレクトリック製 USB (mini-B) ケーブル抜け防止クランプ (型式: ZC9USCLMB1) を USB インターフェイスに取り付けることで、USB ケーブルの接続が外れるのを防ぐことができます。



▲ 危険

爆発のおそれ

- 電源と入出力 (I/O) の配線が Class I、Division 2 の配線方法に従って行なわれているか確認してください。
- Class I、Division 2 への適合性を損なうおそれがあるので代替部品は使用しないでください。
- USB インターフェイスを使用する前に、USB ケーブルが USB クランプを使って固定されているか確認してください。
- 本製品にコネクタを取り付ける場合、または本製品からコネクタを取り外す場合は、その前に給電を止めてください。
- USB (mini-B) インターフェイスはメンテナンスやデバイス設定時の一時的な接続でのみ使用してください。
- USB (mini-B) インターフェイスは危険区域で使用しないでください。


上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。

USB クランプの取り付け

手順	手順内容
1	<p>USB ケーブルを USB (mini-B) インターフェイスに差し込みます。</p>  <p>1 USB ケーブル</p>
2	<p>USBクランプを取り付けてUSBケーブルを固定します。USB ホルダーをUSB (mini-B) インターフェイスに差し込みます。</p>  <p>1 USB クランプ 2 USB ケーブル</p>

USB クランプの取り外し

USBクランプのタブを押し下げてUSBクランプを取り外します。



AUX コネクター


概要

⚠️⚠️ 危険

感電、爆発、閃光アークの危険性

- AUX コネクターの配線は、必ずコネクターを本製品から外した状態で行ってください。
- 電線ストリップ長は適正值の範囲を守ってください。
- 電線 (より線) ははんだメッキしないでください。

上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。

手順	手順内容
1	オレンジ色のスプリング開放ボタンの溝にマイナスドライバーを合わせ、押し込んだ状態で電線挿入口(○穴)に電線を差し込みます。
2	開放ボタンからマイナスドライバーを離します。電線挿入口が閉口し、電線が固定されます。電線を抜く場合は、スプリング開放ボタンの溝にマイナスドライバーを合わせ、押し込んだ状態で電線挿入口から電線を抜いてください。 
3	配線済みのAUX コネクターを本製品の補助出力 / 音声出力インターフェイス (AUX) に差し込みます。

推奨:

- AUX コネクター: シュナイダーエレクトリック製 PFXZCDCNAUX1
- マイナスドライバー: フェニックス・コンタクト (株) 製 SZS 0.4 X 2.0 (Product No. 1205202)

他社の製品をご使用になる場合は、以下の寸法であることを確認してください。

- 刃先厚: 0.4 mm (0.02 in)
- 幅: 2.0 mm (0.08 in)

刃先形状のもので、DIN5264、および EN60900 に基づいた絶縁性を有するもの。

注記 :

- 適合電線サイズ AWG28 ~ AWG20 でより線のものを使用してください。
- Style 1015 または Style 1007 が適合電線です。
- 電線ストリップの長さは 8.0 mm (0.31 in) です。
- 温度定格が 75 °C (167 °F) 以上の銅芯線を使用してください。

SD カードの挿入/取り外し

概要

注記
<p>データの損失</p> <p>SD カードを使用する場合は、次の点に注意してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • SD カードには寿命があり、また偶発的なデータの損失はいつでも発生する可能性があるため、交換用 SD カードの用意、および SD カードのデータの定期的なバックアップを行ってください。 • SD カードにアクセス中は、本製品の電源を切ったり、リセットしたり、SD カードの抜き差しは行わないでください。 • 本製品から SD カードを取り出す前に、SD カードのすべての処理を停止してください。 • SD カードスロットに差し込む前に SD カードの向きを確認してください。 <p>上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。</p>

注記

データの損失

SD カードを以下のように取り扱わないでください。


- 静電気や電磁波が発生するところに放置する
- 直射日光や暖房器具の近くなど、高温になる場所に放置する
- 無理に曲げる
- 落としたり強い衝撃を与える
- 水に濡らす
- 接続部を直接手で触れる
- 分解や改造を行う
- 本製品で初期化された SD カードをご使用ください。他の機器で初期化された SD カードは、使用できない場合があります。



上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。

SD カードの挿入

注記： 下の図の左側の例に示すように、書き込み禁止タブを使用してSDメモリーカードへの書き込みを防ぐことができます。書き込み禁止タブを図のように端まで持ち上げ、ロックが解除されたSDメモリーカードをあらかじめ準備してください。市販のSDカードをご使用の場合は、製造元の取扱説明書をご参照ください。

書き込み禁止タブ



手順	手順内容
1	<p>ストレージカードカバーを開きます。</p>  <p>1 ストレージカードカバー</p>
2	<p>SD カードの端子面を下にして SD カードスロットに差し込み、カチッと合まるまで押し込みます。</p> 
3	<p>ストレージカードカバーを閉じます。</p>



SD カードの取り外し

SD カードを使用中に取り外すと、データが破損するおそれがあります。本製品から SD カードを取り出す前に、SD カードのすべての処理を停止してください。

SD カードを安全に取り外す手順については、ご使用の画面作成ソフトウェアで対応するトピックを参照してください。

オープンボックスをご使用の場合、Windows® のハードウェア取り外しツールを使用して SD カードを安全に取り外します。

注記： オープンボックスの一部の機種では、ランチャーの**イジェクト**を使用して取り外すこともできます。詳細については、SP5000 シリーズ オープンボックス リファレンスマニュアルを参照してください。

手順	手順内容
1	<p>カードアクセス LED が消えていることを確認します。</p>  <p>1 カードアクセス LED</p>
2	<p>ストレージカードカバーを開きます。</p>  <p>1 ストレージカードカバー</p>
3	<p>SD カードを 1 度、カード挿入方向に押し込むと SD カードが取り出せます。</p> <p>注記： SD カードの使用後は、SD カード付属のケースや袋に収めて保管してください。</p>
4	<p>ストレージカードカバーを閉じます。</p>

SD カードのバックアップ

バックアップを行うには、パソコンの SD カードスロットにSDカードを直接挿入するか、または市販の SD カードリーダーを使用してください。

CFast カードの挿入/取り外し

概要

注記

データの損失

CFast カードを使用する場合は、以下の点に注意してください。

- CFast カードには寿命があり、また偶発的なデータの損失はいつでも発生する可能性があるため、交換用 CFast カードの用意、および CFast カードのデータの定期的なバックアップを行ってください。
- CFast カードにアクセス中は、本製品の電源を切ったり、リセットしたり、CFast カードを取り出したりしないでください。
- CFast カードの抜き差しを行う際には、本製品の電源を切ってください。
- CFast カードスロットに差し込む前に CFast カードの向きを確認してください。

上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。

注記



データの損失

CFast カードを以下のように取り扱わないでください。

- 静電気や電磁波が発生するところに放置する
- 直射日光や暖房器具の近くなど、高温になる場所に放置する
- 無理に曲げる
- 落としたり強い衝撃を与える
- 水に濡らす
- 接続部を直接手で触れる
- 分解や改造を行う
- 本製品で初期化された CFast カードをご使用ください。他の機器で初期化された CFast カードは、ご使用になれない場合があります。

上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。



CFast カードの挿入

手順	手順内容
1	<p>ストレージカードカバーを開きます。</p>  <p>1 ストレージカードカバー</p>
2	<p>CFast カードの表面を上にして CFast カードスロットに差し込み、イジェクトボタンが突き出すまで押し込みます。</p>  <p>1 イジェクトボタン</p>
3	<p>ストレージカードカバーを閉じます。</p>

CFast カードの取り外し

CFast カードを使用中に取り外すと、データが破損するおそれがあります。CFast カードの抜き差しを行う際には、本製品の電源を切ってください。

手順	手順内容
1	本製品の電源がオフになっていることを確認します。
2	ストレージカードカバーを開きます。

手順	手順内容
	 <p>1 ストレージカードカバー</p>
3	<p>イジェクトボタンを押し、カードを取り出します。</p>  <p>1 イジェクトボタン</p>
4	<p>ストレージカードカバーを閉じます。</p> <p>注記： CFast カードの使用後は、CFast カード付属のケースや袋に収めて保管してください。</p>

CFast カードのバックアップ

バックアップを行うには、パソコンの CFast カードスロットに CFast カードを直接挿入するか、または市販の CFast カードリーダーを使用してください。

フロント USB カバー

フロント USB カバーを開く

プレミアムディスプレイでは、工場出荷時に取り付け済みのフロント USB カバー（ネジなし）を使用する場合、フロント面は、IP65F、IP67F またはタイプ 1 エンクロージャーとなります。フロント USB カバーにシュナイダーエレクトリック製フロント USB カバー（ネジ付き*1）(型式:

PFXZCDCVUS1)をご使用の場合、本製品のフロント面は、IP66F、IP67F、タイプ 1、タイプ 4X (室内専用) またはタイプ 13 エンクロージャーとなります。

工場出荷時に取り付け済みのフロントUSB カバー、またはネジ付きフロントUSB カバーのいずれをご使用の場合も、フロントUSB カバーが開いている状態のときは、本製品のフロント面は、タイプ1 エンクロージャーとなります。

▲ 注意

怪我のおそれ



フロント USB カバーを開ける際は、指を怪我しないように十分ご注意ください。

上記の指示に従わないと、負傷または機器の損傷を負う可能性があります。

*1 適正な締め付けトルクは 0.5 N・m (4.4 lb-in) です。

注記：

- アドバンスディスプレイにはフロントUSBポートはありません。
- IP65F、IP66F および IP67F は UL 認証には該当しません。

手順	手順内容
1	<p>フロントUSBカバー上部のすき間に指先またはドライバーなどの工具を入れ、手前に引きます。</p>  <p>注記：</p> <ul style="list-style-type: none"> • シュナイダーエレクトリック製のフロント USB カバー (型式: PFXZCDCVUS1) をご使用の場合は、上部のネジをプラスドライバーを使用して緩めます。 • 適正な締め付けトルクは 0.5 N・m (4.4 lb-in) です。
2	<p>フロント USB カバーを手前に引くと、USB インターフェイスが現れます。</p> 

注記

エンクロージャーの破損

ネジを締め付ける際には、0.5 N・m (4.4 lb-in) を上回るトルクをかけないでください。

上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。

アイソレーションユニットと USB/RS-422/485 変換アダプター

概要

注記： アイソレーションユニットやUSB/RS-422/485変換アダプターを使用する場合の設定など、詳細については製品のマニュアルを参照してください。

⚡⚠ **危険**

感電、爆発の危険性




感電を防ぐために、アイソレーションユニットまたは USB/RS-422/485 変換アダプターを本製品に接続する際には、あらかじめ本製品の電源が完全にオフになっていることを確認してください。



上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。

ボックスモジュールへの取り付け

アイソレーションユニット、またはUSB/RS-422/485変換アダプターは、ボックスモジュールまたはパネルに取り付けることができます。アイソレーションユニットまたは USB/RS-422/485 変換アダプターをパネルに取り付ける方法については、それぞれの製品の取扱説明書を参照してください。


注記： USB/RS-422/485変換アダプターをボックスモジュールに取り付ける場合は、以下と同様の手順を使用します。

手順	手順内容
1	<p>ボックスモジュールの前面にある2つのネジ穴の位置を確認します。</p>  <p>1 ネジ穴</p>
2	<p>アイソレーションユニットに付属の2つの取り付けネジのうち1つを、ボックスモジュールの背面に取り付けます。適正な締め付けトルクは 0.5 N・m (4.4 lb-in) です。</p>  <p>A</p> <p>1 取り付けネジ</p> <p>A ボックスモジュール</p>
3	<p>アイソレーションユニットをボックスモジュールに取り付けます。</p>  <p>A</p> <p>2 アイソレーションユニット</p> <p>A ボックスモジュール</p>

手順	手順内容
4	<p>アイソレーションユニットを矢印の方向にスライドして、アイソレーションユニットがステップ2のネジに引っかかるようにします。</p>  <p>A A ボックスモジュール</p>
5	<p>もう1つの取り付けネジでアイソレーションユニットを固定します。適正な締め付けトルクは 0.5 N・m (4.4 lb-in) です。</p>  <p>A A ボックスモジュール</p>

注記：

- アイソレーションユニットを安定した面に取り付けてください。アイソレーションユニットまたは USB/RS-422/485 変換アダプターをコードで吊るした状態のままにしないでください。
- 配線の位置に注意してください。コードが重なっているとノイズが発生する可能性があります。
- アイソレーションユニット、または USB/RS-422/485 変換アダプターをボックスモジュールに取り付ける際には、取り付け位置に注意してください。
- 推奨する取り付け方法については、次の図を参照してください。



保守

この章の内容

通常の手入れ	117
定期点検	117
防滴ガasketの交換	118
一次電池の交換	118
システムカード (SD カード) の交換	121
システムカード (CFast カード) の交換	122
バックライトの交換	124
アフターサービス	124

通常の手入れ

本製品の手入れ

注記

機器の損傷

- 清掃を行う前に本製品の電源を落としてください。
- タッチパネルを固い物や先端の鋭利な物を使って操作しないでください。
- 装置の清掃にシンナー、有機溶剤、強酸性物質などは使用しないでください。

上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。

本製品が汚れた時には、柔らかい布に水でうすめた中性洗剤をしみこませて固く絞り、汚れを拭き取ります。

定期点検

周囲環境

- 使用周囲温度は許容される範囲にあるか？環境仕様を参照してください, 50 ページ。
- 周囲湿度は指定された範囲にあるか？環境仕様を参照してください, 50 ページ。
- 腐食性ガスはないか？

本製品を盤内で使用する場合は、盤内が周囲環境になります。

電氣的仕様

- 電圧は範囲内か？電氣的仕様を参照してください, 48 ページ。
- 接続ケーブルのコネクターは完全に差し込まれているか？緩んでいるケーブルはないか？
- 本体取り付け金具はゆるみがなく、しっかり取り付けられているか？
- 防滴ガasketにキズや汚れが目立ってきていないか？

機器の廃棄

本製品を廃棄する場合は、ご使用の国の産業機器廃棄基準/リサイクル基準に従って、適切な方法で廃棄してください。

防滴ガasketの交換

概要

防滴ガasketは、防塵・防滴効果を得るために使用します。

注記

防滴ガasketの経年劣化

- 防滴ガasketは必要に応じて定期的に点検してください。
- 防滴ガasketの定期的（年1回、またはキズや汚れが目立ってきた場合など）な交換をお勧めします。

上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。

防滴ガasketの取り付け

段階	内容
1	ディスプレイモジュールの表示面を下にして、平坦で水平なところに置きます。
2	ディスプレイモジュールから防滴ガasketを取り外します。
3	<p>新しい防滴ガasketをディスプレイモジュールに取り付けます。防滴ガasketの4つのコーナーの突起部を、ディスプレイモジュールのコーナーにある対応する穴に差し込みます。</p> <p>ご使用の機種によっては、コーナー以外にも突起部があります。以下の右図を参照し、差し込んでください。</p> <p>注記： 防滴ガasketの取り付けに先の平らな工具などを使う場合、防滴ガasketのゴムに傷がつかないように十分ご注意ください。</p> <p>1 防滴ガasket 2 突起物</p>

防滴ガasketが溝に正しく取り付けられてないと、ディスプレイモジュールの防滴効果は得られません。

注記

機器の損傷

防滴ガasketを無理に引っ張らないでください。

上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。

一次電池の交換

時計データのバックアップには、電源としてスーパーキャパシター（電気二重層コンデンサー）を使用しています。スーパーキャパシターの電圧が低下した状態で本製品の電源を切ると、時計データは失われてしまいます*1。バックアップ可能期間は、以下のとおりです。

初期状態: 約 100 日間

5 年後: 約 30 日間 (周囲温度 25 °C [77 °F] で使用)

*1 スタンダードボックスとパワーボックスでは、時計データが失われると、本製品の立ち上げ時に時計データエラーのメッセージが表示されます。このメッセージが表示された場合は、本製品に少なくとも5分間電源を供給した後、時計を再度設定してください。時計の設定方法については、ご使用の画面作成ソフトウェアのマニュアルをご覧ください。

オプションの時計データバックアップ用の電池 (型式: PFXZCBBT1) を接続することで、5 年以上のバックアップ期間を確保することができます (周囲温度 25 °C [77 °F] で使用した場合)。ただし、電池使用期限が 5 年のため、5 年ごとの定期交換をお勧めします。

注記：

- 時計データバックアップ用の電池はリチウム電池のため、温度により劣化します。電池周囲温度が高くなるとバックアップ期間は短くなります。

電池周囲温度 40 °C (104 °F): 5 年以上

電池周囲温度 50 °C (122 °F): 4.1 年以上

電池周囲温度 60 °C (140 °F): 1.5 年

スーパーキャパシタの電圧が低下し、さらに時計データバックアップ用の電池の電圧が低下すると、電源遮断時に時計データは失われます。時計データバックアップ用の電池を接続している状態で時計データエラーメッセージが表示された場合、電池が消耗していますので時計データバックアップ用の電池を交換してください。

⚠️⚠️ 危険

感電、爆発、閃光アークの危険性

- システムのカバーまたは部品を取り外す前、および付属品、ハードウェア、またはケーブルの取り付け / 取り外しの前に、装置のすべての電源を外してください。
- 本製品および電源供給元の両方から電源ケーブルを外してください。
- 電源オフの確認は、必ず正しい定格の電圧検出装置を使用し、電源が供給されていないことを確認してください。
- 本製品に電源を入れる前に、システム内のすべてのカバーおよび部品を取り付けて固定してください。
- 本製品を使用する際には、必ず指定の電圧をご使用ください。本製品は 12 ~ 24 Vdc の電源を使用するように設計されています。電源を入れる前に、ご使用の装置が DC 対応であるかを常に確認してください。

上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。

⚠️ 危険

爆発、火災、または化学物質の危険性

- 本製品の交換用電池のみを使用してください。
- 短絡させないでください。
- 使用済みの電池はリサイクルするか、正しく廃棄してください。




上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。

注記

データの損失

- 時計データバックアップ用の電池を交換する前に、ボックスモジュールに 5 分以上通電しておいてください。
- 本製品の購入後、5年ごとに時計データバックアップ用電池の定期交換をお勧めします。
- 時計データバックアップ用電池を交換できるのは有資格者のみです。

上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。

手順	手順内容
1	本製品の電源を遮断します。
2	筐体または接地接続に触れて、作業者の身体に蓄積された静電気を放電します。
3	ボックスモジュールの正面を上にして、平坦で水平なところに置きます。
4	<p>ボックスモジュールの拡張ユニットインターフェイスカバーを開きます。</p>  <p>1 拡張ユニットインターフェイスカバー 2 ボックスモジュール 3 安全警告記号 (本ページおよび前ページの安全警告を参照)</p>
5	<p>すでに時計データバックアップ用の電池が入っている場合は、その電池を図の矢印の方向にスライドさせて外します。ケーブルはコネクターから抜いて外します。</p>  <p>1 コネクター 2 電池</p>
6	<p>新しい電池とコネクターを最後まで挿入します。電池のどちらの面が上面または底面になってもかまいません。</p>  <p>1 コネクター 2 電池</p>

手順	手順内容
7	拡張ユニットインターフェイスカバーを閉じます。 注記 ：ケーブルがエンクロージャーの中に完全に挿入されていることを確認してください。完全に挿入されていないと、カバーを閉じるときにケーブルが破損するおそれがあります。
8	本製品に電源を再接続します。 注記 ：電源を再接続した後に、時計を再度設定してください。時計の設定方法については、ご使用の画面作成ソフトウェアのマニュアルをご覧ください。

システムカード (SD カード) の交換

システムカードとは、オペレーティングシステムがインストールされている SD カードです。

システムカードを交換する場合は、弊社製の SD カードを使用してください。オプション機器一覧, 26 ページ 参照。

注記

データの損失

SD カードを使用する場合は、次の点に注意してください。

- SD カードには寿命があり、また偶発的なデータの損失はいつでも発生する可能性があるため、交換用 SD カードの用意、および SD カードのデータの定期的なバックアップを行ってください。
- SD カードにアクセス中は、本製品の電源を切ったり、リセットしたり、SD カードの抜き差しは行わないでください。
- SD カードスロットに差し込む前に SD カードの向きを確認してください。

上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。

注記：

- システムカードとして使用する SD カードのバックアップについては、弊社サポート専用サイトを参照してください。
<https://www.pro-face.com/trans/ja/manual/1001.html>
- システムカードは型式の異なるボックスモジュールに差し替えることはできません。

注記



データの損失

SD カードを以下のように取り扱わないでください。


- 静電気や電磁波が発生するところに放置する
- 直射日光や暖房器具の近くなど、高温になる場所に放置する
- 無理に曲げる
- 落としたり強い衝撃を与える
- 水に濡らす
- 接続部を直接手で触れる
- 分解や改造を行う

上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。

手順	手順内容
1	本製品の電源を切ります。
2	ボックスモジュールをディスプレイモジュールから取り外します。

手順	手順内容
3	<p>図に示すように、システムカードカバーを矢印の方向に開きます。</p>  <p>1 システムカードカバー 2 ボックスモジュール</p>
4	<p>SD カードを1度、カード挿入方向に押し込むと SD カードが取り出せます。</p> <p>注記： SD カードの使用後は、SD カード付属のケースや袋に収めて保管してください。</p>
5	<p>SD カードの端子面を下にしてシステムカードスロットに差し込み、カチッとほまるまで押し込みます。</p>  <p>1 システムカードスロット</p>
6	システムカードカバーを閉じます。
7	ボックスモジュールをディスプレイモジュールに取り付けます。

注記： 下の図の左側の例に示すように、書き込み禁止タブを使用して SD メモリーカードへの書き込みを防ぐことができます。書き込み禁止タブを図のように端まで持ち上げ、ロックが解除された SD メモリーカードをあらかじめ準備してください。



システムカード (CFast カード) の交換

システムカードとは、オペレーティングシステムがインストールされている CFast カードです。

システムカードを交換する場合は、弊社製の CFast カードを使用してください。オプション機器一覧, 26 ページ 参照。

注記

データの損失

CFast カードを使用する場合は、以下の点に注意してください。

- CFast カードには寿命があり、また偶発的なデータの損失はいつでも発生する可能性があるため、交換用 CFast カードの用意、および CFast カードのデータの定期的なバックアップを行ってください。
- CFast カードにアクセス中は、本製品の電源を切ったり、リセットしたり、CFast カードの抜き差しは行わないでください。
- CFast カードの抜き差しを行う際には、本製品の電源を切ってください。
- CFast カードスロットに差し込む前に CFast カードの向きを確認してください。

上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。

注記：

- システムカードとして使用する CFast カードのバックアップについては、弊社サポート専用サイトを参照してください。
<https://www.pro-face.com/trans/ja/manual/1001.html> 市販のシステムバックアップ用ソフトウェアを使用することもできます。
- システムカードは型式の異なるボックスモジュールに差し替えることはできません。

注記



データの損失

CFast カードを以下のように取り扱わないでください。

- 静電気や電磁波が発生するところに放置する
- 直射日光や暖房器具の近くなど、高温になる場所に放置する
- 無理に曲げる
- 落としたり強い衝撃を与える
- 水に濡らす
- 接続部を直接手で触れる
- 分解や改造を行う

上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。

手順	手順内容
1	本製品の電源を切ります。
2	ボックスモジュールをディスプレイモジュールから取り外します。
3	図に示すように、システムカードカバーを矢印の方向に開きます。 <div style="text-align: center;"> </div> <p>1 システムカードカバー 2 ボックスモジュール</p>
4	イジェクトボタンを押し、カードを取り出します。

手順	手順内容
	 <p data-bbox="651 795 1426 824">注記 : CFast カードの使用後は、CFast カード付属のケースや袋に収めて保管してください。</p> <p data-bbox="608 831 751 857">1 イジェクトボタン</p> <p data-bbox="608 875 743 902">2 システムカード</p>
5	<p data-bbox="608 920 1426 969">CFast カードの表面を上にしてシステムカードスロットに差し込み、イジェクトボタンが突き出すまで押し込みます。</p>  <p data-bbox="608 1301 743 1328">1 システムカード</p>
6	<p data-bbox="608 1346 871 1373">システムカードカバーを閉じます。</p>
7	<p data-bbox="608 1391 1078 1417">ボックスモジュールをディスプレイモジュールに取り付けます。</p>

バックライトの交換

お客様にて交換はできません。弊社カスタマーケアセンターまでご連絡ください。

アフターサービス

アフターサービスの詳細は、弊社ウェブサイトを参照してください。

<https://www.pro-face.com/trans/ja/manual/1001.html>

シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社
シュナイダーエレクトリック大阪ビルディング
中央区北浜4-4-9
〒541-0041 大阪府大阪市

www.proface.co.jp

規格、仕様、設計はその時々で変更されるため、この出版物に含まれる情報は必ず確認を取ってください

© 2022 シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社. 著作権保有
SP5000-MM01-JA-PDF_O